



NOTA

- LAS DIMENSIONES DE LA BASE DEBERAN ESTAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DEL SUELO CORRESPONDIENTE.
- SE DEBERA TENER EN CUENTA PARA EL COMPUTO RESPECTIVO LA CANTIDAD DE HORMIGON SIMPLE.

ITEM	CÓDIGO	MATRÍCULA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	MN 466a	201722	Poste H°A° 10,00 / 1200 - MN 466a	Pza	1
2	MN 568	201813	Cruceta H°A° p/apoyo de plataforma MN 568	Pza	1
3	MN 172a	201830	Vigueta H°A° p/apoyo de transformador MN 172a	Pza	1
4	MN 49	200931	Bulón MN 49	Pza	4
5	MN 167	201814	Cruceta H°A° partida p/apoyo de plataforma MN 167	Pza	1



ESTRUCTURA H°A° LÍNEA PASANTE
P.A.T 13,2 / 0,400 - 0,231 kV

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS

TN500d

MATRÍCULA:

HOJA: 1/1

FECHA: 03/18

ESC.: 1:75