

REFERENCIAS ARTEFACTOS

- A

Artefacto de colgar LED, tipo LUCCIOLA MAULINE, Potencia 60W.
SISTEMA ÓPTICO: Reflector BlackLight / Óptica a 70°.
MATERIALES: Cuerpo aluminio / ópticas en PC. TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura epoxi / BT-NT-GR. FUENTE DE LED: Interna incorporada.
- B

Artefacto de aplicar LED, tipo LUCCIOLA PLASMA, Pot. 18W. Ø 225 mm. SISTEMA ÓPTICO: Difusor de Policarbonato Opal /
DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica / MATERIALES: Marco de aluminio inyectado / TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura polvo poliéster / FUENTE DE LED: Externa incorporada
- VP

Ventiladores de pared: serán de origen nacional, carcasa de fundición de aluminio Color: Blanco. Sistema Orbital con control remoto y timer. 3 aspas metálicas, color blanco. Diámetro: 50 cm. Regulador de 3 velocidades. Se proyectará un circuito independiente.
- LE

Equipo inversor tipo Wanco, para adaptación de artefacto a luz de emergencia.

REFERENCIAS SÍMBOLOS

- M

MEDIDOR REGLAMETARIO
- TG

TABLERO GENERAL (40x30x15) c/ tapa abisagrada y cerradura con seccionadora fusible de 125A- NH00- 63A
- TS n°

TABLERO SECCIONAL (NUMERO O DESIGNACION)
- PUESTA A TIERRA
- BOCA PI ILUMINACION. CAJA OCTOGONAL.
- BRAZO PI ILUMINACION. CAJA OCTOGONAL.
- 2 TOMACORRIENTES 220[V] x 10 A Completos
- 2 TOMACORRIENTES 220[V] x 10 A Completos EN CAJA ESTANCA PARA EXTERIOR
- TOMACORRIENTE TRIFASICO 3F+N+T 16A TIPO STECK
- CABLE SUBTERRÁNEO
- CAJA ESTANCA DE PISO 30x30 cm.
(con tapa para revestir con piso correspondiente)
- CAÑERÍA DE ILUMINACION
- ENCENDIDO
- CAJA DE PASO Y/O DISTRIBUCIÓN 100x100
- CAÑERÍA Y CAJAS EMBUTIDAS EN H²A

NOTA 1: EN LAS CIRCULACIONES SE REINSTALARAN OS ARTEFACTOS ORIGINALES DE ILUMINACIÓN. ESTOS ARTEFACTOS EXISTEN EN LA ACTUALIDAD Y SERÁN PROVISTOS POR LA ESCUELA.

NOTA 2: A FIN DE POTENCIAR EL NIVEL LUMÍNICO EXISTENTE EN LAS CIRCULACIONES, SE INSTALARÁN NUEVAS LUMINARIAS COLOCADAS EN EL FONDO DE LAS BANDEJAS PORTACABLES A UNA DISTANCIA DE 3M ENTRE ARTEFACTOS. SE COLOCARÁN PROYECTORES DEL TIPO INTERIOR CON SOPORTE A ROTULA LED 1X15 W ESTANCO MODELO IMPACT MARCA LUCCIOLA, EQUIVALENTE O CALIDAD SUPERIOR. CUERPO EN INYECCIÓN DE ZAMAK, TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: PINTURA EN POLVO POLIÉSTER COLOR BLANCO. LUZ NEUTRA.

MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTRO DE EDUCACIÓN	Prof. Jose Golly
SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION	Abog. Maria Martin
DIRECTORA PROVINCIAL ARQUITECTURA ESCOLAR	Arq. Luciana Viñuela
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	Arq. Jorge Michellini

PROYECTO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

MINISTERIO EDUCACIÓN

OBRA

PROGRAMA ABRE ESCUELAS. Intervención Integral – Escuela Normal Superior Nro. 32 “Gral. José de San Martín” – Ciudad de Santa Fe

Dpto. La Capital - Provincia de Santa Fe.

UBICACIÓN

PLANO

OBRAS INTERIORES. INSTALACION ELECTRICA. P. BAJA.

ESCALA

1:200

DIBUJO

NOTA

Todas las medidas se verificarán en obra.

