



TS01
UBICACIÓN: MATERNIDAD
CANTIDAD: 1



CIRCUITO
FASE
NORMA IRAM
SECCIÓN mm2
DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO

C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	TS02
R.N	S.N	T.N	R.N	S.N	T.N	R.N	S.N	T.N	R.S.T.N
62267	62267	62267	62267	62267	62267	62267	62267	62267	62267
2(1x2.5)+1	2(1x2.5)+1	2(1x2.5)+1	2(1x2.5)+1	2(1x2.5)+1	2(1x2.5)+1	2(1x2.5)+1	2(1x2.5)+1	2(1x2.5)+1	4(1x10)+1
CIRCUITO EXISTENTE	CIRCUITO EXISTENTE	CIRCUITO EXISTENTE	CIRCUITO EXISTENTE	CIRCUITO EXISTENTE	CIRCUITO EXISTENTE	CIRCUITO EXISTENTE	CIRCUITO EXISTENTE	CIRCUITO EXISTENTE	ALIMENTACION TS02

REFERENCIAS



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO



INTERRUPTOR DIFERENCIAL



OJO DE BUEY



SECCIONADOR FUSIBLE C/ADAPTADOR DIN



INTERRUPTOR DE POTENCIA COMPACTO
CON PROTECCION TERMOMAGNETICA



CONTACTOR

NOTAS:

- LAS TERMICAS DIN TENDRÁN UN PODER DE CORTE MÍNIMO DE 6 kA.
- LAS MARCAS ACEPTADAS DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SERÁN SCHNEIDER, SIEMENS O ABB.

Santa Fe
PROVINCIA

**Ministerio de
Obras Públicas**

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y
HABITAT
ARQ. MARCELO PASCUALÓN

SUBSECRETARIO DE ARQUITECTURA Y
OBRAS PUBLICAS
ARQ. LUCAS CONDAL


DIRECTOR PROVINCIAL D.I.P.A.I
ARQ. ANDRÉS FRANCESCONI

SUBDIRECTOR PROVINCIAL D.I.P.A.I
ROSARIO
ARQ. JOSÉ RABASEDAS

SUBDIRECCION DE PROYECTO
ARQ. NORA DIAZ

COORDINADOR DE PROYECTO
ARQ. SCARANO FAVIO

OBRA
**IMPERMEABILIZACIÓN
Y REHABILITACIÓN
HOSPITAL
"DR. ANSELMO GAMEN"
VILLA GOB. GALVEZ - SANTA FE**



EQUIPO DE PROYECTO

**ARQ. MARIA CECILIA TETTAMANTI
BRENDA BOROVICH
EUGENIO VAN BELLINGEN**

ESPECIALIDAD

PLANO
UNIFILARES - S/E

FECHA 05/2025 ESCALA REVISIÓN 00
DENOMINACIÓN

IE.U01

Todas las medidas se verificarán en obra