


REFERENCIAS:	
	DETECTOR DE HUMO
	PULSADOR MANUAL DE INCENDIO
	SIRENA EXTERIOR LUZ ESTROBOSCOPICA FLASH
	PANEL CENTRAL DE INCENDIO CONVENCIONAL


REFERENCIAS INSTALACIÓN DE INCENDIO:	
	MATAFUEGO TRICLASE A-B-C 10 KG CON CHAPA BALIZA
	MATAFUEGO HALON A-B-C 10 KG CON CHAPA BALIZA
	CAJA DE BOMBEROS BOCA IMPULSIÓN BOMBEROS - ANILLA GIRATORIA ROSCA HEMBRA
	COMBO INCENDIO GABINETE, LANZA CHORRO NIEBLA, MANGUERA 20 m , 45mm DIÁMETRO.Y VÁLVULA
	CAÑERÍA H.G. 4" SOBRE CIELORRASO
	CAÑERÍA H.G. 4" SOBRE LOSA
	CAÑERÍA H.G 2.5" - RAMALES INCENDIO
	BALDE DE ARENA

NOTAS:

- LOS DIÁMETROS Y DISPOSICIONES DE CAÑERÍAS SON INDICATIVOS.
- LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR PLANOS DE LA DISTRIBUCIÓN Y LOS CÁLCULOS PERTINENTES, DE ACUERDO A LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE, QUE ESTARÁN SUJETAS A LA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS.
- TODA CAÑERÍA ENTERRADA Y/O A LA INTEMPERIE, DEBERÁ LLEVAR LOS RECUBRIMIENTOS NECESARIOS SEGÚN NORMATIVA PARA SU PROTECCIÓN.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA POR LA CONTRATISTA.
- LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LOS PLANOS APROVADOS POR BOMBEROS.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MARCELO PASCUALÓN
SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LUCAS CONDAL
DIRECTOR PROVINCIAL DIPAI
ARQ. ANDRÉS FRANCESCONI
SUBDIRECTOR PROVINCIAL DIPAI
ARQ. DANIEL IMHOFF
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS UNIDAD CENTRAL
ARQ. JULIO DURÉ
PROYECTISTA
Di.P.A.I.
OBRAS
"REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL RURAL N°31 - S.A.M.Co SAN VICENTE"
SAN VICENTE - CPD, CASTELLANOS
CALLE DE SANTA FE
DOC. DE PROYECTO



UBICACIÓN

ARCHIVO: IS-Instalaciones.dwg
ESPECIALIDAD: INSTALACIONES
PLANO: DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FECHA: 10/2025
ESCALA: 1:100
REVISIÓN: 01

El-01