



2-CAJAS DE AI 200x200x100
CON SBC 4x40A PARA CORTE
DE EQUIPOS DE A*A*
Sist de Proteccion s/ calculo.2
CAÑOS DE H.G. Ø 1 1/2"
ALIM. EQ. DE A*A*.
4(1x4)+T
4(1x6)+T
Alim Trifasica

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

REFERENCIAS				UBICACION		U.E.P.A. UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ARQUITECTURA M.O.P.		OBRA: ESPACIO SANTA FE - CABA - Montevideo 373		
	TABLERO ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMAS UNIFILARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				LLAVE INTERRUPTORA BIPOLAR.			PLANO: TOMAS Y BOCAS		
	TABLERO ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMAS UNIFILARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				LLAVE INTERRUPTORA TRIPOLAR.					
	CAÑO DE FE S/P, EXCEPTO INDICACIÓN S/PLANO. SECCIÓN S/PLANO. CIRCUITOS DE TOMAS CORRIENTE E ILUMINACION NORMALES. CABLEADO S/PLANO, CON CABLE UNIPOLAR IRAM 62267 TIPO AFUMEX 750.				LLAVE INTERRUPTORA TRIPOLAR CON VARIADOR DE TENSION .					
	CAÑO PLASTICO DE PVC S/P, EXCEPTO INDICACIÓN S/PLANO. SECCIÓN S/PLANO. CIRCUITOS DE FUERZA MOTRIZ CORRIENTE NORMALES. CABLEADO S/PLANO, CON CABLE UNIPOLAR IRAM 62267 TIPO AFUMEX 750.				LLAVE INTERRUPTORA COMBINADA .					
	CENTRO DE LUZ POR ARTEFACTOS CON CAJA OCTOGONAL PLASTICA DE PVC.				CAJA RECTANGULAR 10X5 FE S/P, CON DOS MÓDULOS DE TOMA CORRIENTE 2P+T, SEGÚN NORMALES)					
	BOCA DE PARED DE CON CAJA OCTOGONAL DE PVC.				CAJA RECTANGULAR 10X5 FE S/P, CON DOS MÓDULOS DE TOMA CORRIENTE 2P+T, SEGÚN INFORMÁTICA)	PROVINCIA DE SANTA FE		JUL	2024	ESCALA: 1/100
	LLAVE INTERRUPTORA UNIPOLAR.							CSFM.23		