

- 1.- CAÑO DE P.V.C. CLOACAL D' 0,355 m.
- 2.- COMPUERTA DE CIERRE DE H* F*
- 3.- CANASTO DE RETENCION DE SOLIDOS DE A.I.S.I. 304
- 4.- ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Cant.:3; Q=27,1 [l/s], Hman=17 [m]
- 5.- VARILLA DE MANIOBRA Y SOBREMACHO
- 6.- COLUMNAS SOPORTE CANASTO
- 7.- PÓRTICO Y APAREJO ELÉCTRICO PARA CANASTO
- 8.- GUÍAS DE BOMBA EN CAÑO Y CADENA DE IZAJE
- 9.- CURVA BASE DE ELECTROBOMBA
- 10.- BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE
- 11.- CAÑO DE ACERO INOXIDABLE PARA SOLDAR DN 150 [mm]
- 12.- CURVA A 90° DE ACERO INOXIDABLE PARA SOLDAR
- 13.- VALVULA DE RETENCION A BOLA DE H*F* Cant.: 3
- 14.- VALVULA ESCLUSA DE H*F* Cant.: 3
- 15.- CURVA A 90° DE ACERO INOXIDABLE PARA SOLDAR
- 16.- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE ACERO INOXIDABLE PARA SOLDAR
- 17.- CAÑO DE ACERO INOXIDABLE PARA SOLDAR
- 18.- JUNTA DE DESARME PARA P.V.C.
- 19.- VALVULA DE AIRE DE H*F* Cant.:1
- 20.- CAÑERÍA DE IMPULSIÓN DE PVC DN 315 [mm]

OFICINA

Caño de ventilación
PVC Ø 315 mm

SOPORTE
GUIAS
CANASTO

Pozo de bombeo

Cámara de válvulas

1,80

0,85

2,75

CAÑO
DESBORDE

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura y Transporte

Nota 1: La información de base para el presente proyecto de desagües cloacales fue suministrada por la Municipalidad de San Javier, a través de un proyecto antecedente.

Nota 2: Las dimensiones de los accesorios correspondientes a las bombas a instalar serán definidos en obra por la Inspección.

 PROVINCIA DE SANTA FE Ministerio de Infraestructura y Transporte		PROVINCIA DE SANTA FE MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SECRETARÍA DE AGUAS Y SANEAMIENTO SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO		
MINISTRO: ING. José León GARIBAY		Obra: SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES DE SAN JAVIER		
SECRETARIO DE AGUAS: Cristian LATINO		POZO DE BOMBEO PRINCIPAL PLANTA Y CORTE		
SUBSECRETARIO: ING. Alberto ARMAS				
DIRECTOR GRAL.: ING. Horacio BERSEZIO		LOCALIDAD: SAN JAVIER DEPARTAMENTO: SAN JAVIER		
PROYECTO: ING. ADRIANA COSSAR ING. VERONICA MUSACCHIO		FECHA: Abril 2015	ESCALA: S/E	PLANO N° 10-2