



| REFERENCIAS |  |
|-------------|--|
|             | Cableado directamente enterrado - Uso en zonas bajo cesped<br>Profundidad: -0,7m                                       |
|             | Cableado enterrado en caño - Uso en cruce de veredas - Profundidad: -0,7m<br>Caño PVC Ø63 e: 3,2mm                     |
|             | Cableado enterrado en caño con dado de hormigón - Uso en cruce de calles -<br>Profundidad: -0,7m - Caño PEAD Ø63 e:3mm |
|             | Tritubo Ø40 - Profundidad: -0,5m   |
|             | Cámara de inspección   |
| L01         | Columna de iluminación según detalle Plano 11_EP-MU.04   |
| L02         | Columna de iluminación según detalle Plano 11_EP-MU.04   |
| L03         | Columna de iluminación según detalle Plano 11_EP-MU.04   |
|             | Semáforo vehicular   |
|             | Semáforo peatonal  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA</b>                | OBRA<br>11_ESTACIÓN POLICIAL SANTA FE CENTRO                      |
|  | SUBSECRETARIA TECNICA<br>ARQ. FRANCISCO QUIJANO           | UBICACION<br>LUCIANO TORRENT Y PEDRO VITTORI                      |
|  | DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS<br>ING. FEDERICO ZEGNA RATA | TEMA<br>INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PROYECTO EXTERIOR                 |
|  | DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTOS<br>ARQ. JORGE GIUNTA    | PLANO<br>ALUMBRADO PÚBLICO Y TRITUBO EXTERIOR                     |
|  | SUBDIRECCION GENERAL TECNICA<br>ARQ. VERONICA LANZARO     | ESCALA: 1:250    FECHA: 04/2026    REVISION: 00<br>11_EP-IE-PE.02 |

NOTA:  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA