



REFERENCIAS

	Cableado directamente enterrado - Uso en zonas bajo cesped	L01	Columna de iluminación según detalle Plano 11_EP-MU.04
	Cableado enterrado en caño - Uso en cruce de veredas Caño PVC Ø63 e: 3,2mm	L02	Columna de iluminación según detalle Plano 11_EP-MU.04
	Cableado enterrado en caño con dado de hormigón - Uso en cruce de calles Caño PEAD Ø63 e: 3mm	L03	Columna de iluminación según detalle Plano 11_EP-MU.04
	Tritubo Ø40		Semáforo vehicular
	Cámara de inspección		Semáforo peatonal



UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA 11_ESTACIÓN POLICIAL SANTA FE CENTRO	
SUBSECRETARIA TECNICA ARQ. FRANCISCO QUIJANO	UBICACION LUCIANO TORRENT Y PEDRO VITTORI	
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS ING. FEDERICO ZEGNA RATA	TEMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PROYECTO EXTERIOR	
DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTOS ARQ. JORGE GIUNTA	PLANO ALUMBRADO PÚBLICO Y TRITUBO EXTERIOR	
SUBDIRECCION GENERAL TECNICA ARQ. VERONICA LANZARO	ESCALA: 1:250	FECHA: 04/2026 REVISION: 00
11_EP-IE-PE.03		