



REFERENCIAS			
	Cableado directamente enterrado - Uso en zonas bajo cesped	L01	Columna de iluminación según detalle Plano 11_EP-MU.04
	Cableado enterrado en caño - Uso en cruce de veredas Caño PVC Ø63 e: 3,2mm	L02	Columna de iluminación según detalle Plano 11_EP-MU.04
	Cableado enterrado en caño con dado de hormigón - Uso en cruce de calles Caño PEAD Ø63 e:3mm	L03	Columna de iluminación según detalle Plano 11_EP-MU.04
	Tritubo Ø40		Semáforo vehicular
	Cámara de inspección		Semáforo peatonal

	UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA		OBRA 11_ESTACIÓN POLICIAL SANTA FE CENTRO	
	SUBSECRETARIA TECNICA ARQ. FRANCISCO QUIJANO		UBICACION LUCIANO TORRENT Y PEDRO VITTORI	
	DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS ING. FEDERICO ZEGNA RATA		TEMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PROYECTO EXTERIOR	
	DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTOS ARQ. JORGE GIUNTA		PLANO ALUMBRADO PÚBLICO Y TRITUBO EXTERIOR	
	SUBDIRECCION GENERAL TECNICA ARQ. VERONICA LANZARO		ESCALA: 1:250	FECHA: 04/2026 REVISION: 00 11_EP-IE-PE.04