

REFERENCIAS

	BOCA DE IMPULSION REGLAMENTARIA EN VEREDA CON VALVULA DE RETENCION Y LLAVE MAESTRA - Tapa ciladora		CAÑERIA A LA VISTA DE HIERRO GALVANIZADO - SISTEMA CONTRA INCENDIO
	BOCA DE PRUEBA CON VALVULA DE CORTE		LLAVE DE PASO
BIE	BOCA DE INCENDIO ESQUINERA MANGUERA (BIE/HA) 25M CONECTADA A LA RED DE INCENDIO		BALDE DE ARENA MATAFUEGO (CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 Lts) - CON GRAFA
	EXTINTOR HALOGENADO DE 5 KG. ALOJADO EN GABINETE REGLAMENTARIO DE CHAPA		
	EXTINTOR TRICLASE ABC POLVO BAJO PRESION 5 KG ALOJADO EN GABINETE REGLAMENTARIO DE CHAPA		
	EXTINTOR TRICLASE ABC POLVO BAJO PRESION 10 KG ALOJADO EN GABINETE REGLAMENTARIO DE CHAPA (COCHERA)		
	VALVULA DE RETENCION		

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS ESTARÁN EXPRESADAS EN (MM).

Santa Fe PROVINCIA

UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA: 11_ESTACIÓN POLICIAL SANTA FE CENTRO
ASESORÍA TÉCNICA: ARQ. FRANCISCO QUIJANO	UBICACIÓN: LUCIANO TORRENT Y PEDRO VITTORI
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS: ING. FEDERICO ZEGNA RATA	TEMA: EXTINCIÓN DE INCENDIO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROYECTOS: ARQ. JORGE GIUNTA	PLANO: PLANTA SUBSUELO Y PLANTA BAJA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA: ARQ. VERONICA LANZARO	ESCALA: 1:100 FECHA: 04/2020 REVISIÓN: 00
	11_EP-IEI.01