



REFERENCIAS - PRIMER ETAPA

	VC 2 Dorm.	10	61.73 m²	617.30 m²
	VCD 2 Dorm.	03	71.13 m²	213.39 m²
	DU 7m 3 Dorm.	39	96.83 m²	3776.37 m²
		52		4607.06 m²

REFERENCIAS

- ⚡ SETA A EJECUTAR 13.2/0.4/0.231 Kv 400 Kva
- LABT A EJECUTAR PR 3X95/50/25 Al.
- COLUMNA HªAº 7.5/1800 RETENCIÓN
- ⦿ COLUMNA HªAº 7.5/450 SUSPENSIÓN
- Ⓜ TN 103e TABLERO ALUMBRADO

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS	MEDIOS
DESAGÜES	CORDON CUNETA
CLOACAS	EXTENSION DE RED
AGUA POTABLE	EXTENSION DE RED
GAES	ENVASADO
CALLES	A ABRIR - MEJORADO
OCHAVAS	REGLEMENTARIAS
OBRA: 52 VIVIENDAS PROT. VC 2 Dorm. -VCD 2 Dorm.-DU7M 3 Dorm.	
UBICACION: VENADO TUERTO - DPTO.GRAL. LOPEZ	
PLANO: RED ELECTRICA BAJA TENSION - PRIMERA ETAPA	
ELABORANTE PROYECTO Ing. Hugo Rossi	REVISOR Oscar Sotomayor
FECHA 26 de Agosto 2024	Nº DE PLANO 26
	DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	