



REFERENCIAS - PRIMER ETAPA

	VC 2 Dorm.	10	61.73 m²	617.30 m²
	VCD 2 Dorm.	03	71.13 m²	213.39 m²
	DU 7m 3 Dorm.	39	96.83 m²	3776.37 m²
		52		4607.06 m²

REFERENCIAS

- ⚡ SETA A EJECUTAR 13.2/0.4/0.231 Kv 400 Kva
- LAMT A EJECUTAR 35/6 AI.
- COLUMNA H²Aº 13.5/3000 RETENCIÓN
- COLUMNA H²Aº 13.5/1200 SUSPENSIÓN
- TN 103e TABLERO ALUMBRADO

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS	MEDIOS
DESAGÜES	CORDON CUNETTA
CLOACAS	EXTENSION DE RED
AGUA POTABLE	EXTENSION DE RED
GAES	ENVASADO
CALLER	A ABRIR - MEJORADO
OCHAVAS	REGLEMENTARIAS

OBRA: 52 VIVIENDAS PROT. VC 2 Dorm. - VCD 2 Dorm - DU 7M 3 Dorm

UBICACION: VENADO TUERTO - DPTO. GRAL. LOPEZ

PLANO: RED ELECTRICA MEDIA TENSION - PRIMERA ETAPA

ELABORANTE PROYECTO Ing. Hugo Rossi	ELABORANTE REDACCION Oscar Sotomayor	FECHA 26 de Agosto 2024
--	---	----------------------------

	ESCALA PLANO 1:500	Nº DE PLANO 1E
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO