



T
S
R

CONEXIONADO

NOTA

EL CENTRO DE ESTRELLA DE BAJA TENSION SE CONECTARA A TIERRA POR MEDIO DE UN CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 35 mm², INDEPENDIENTE DE LAS DEMAS PUESTAS A TIERRA.

ITEM	CODIGO	MATRIC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	MN 118	11120174	Mensula - MN 118	Pza	2
2	MN 45	11120088	Brazo p/Cruceta Vela - MN 45	Pza	2
3		21010029	Perfil "L" de 50x50mm Largo=1200mm e=4,75mm	pza	3
4	MN 56	11120183	Bulon - MN 56	Pza	4
5	MN 64	11120191	Bulon - MN 64	Pza	12
6	MN 239	25001003	Seccionador Fusible p/BT p/Cartucho ACR - MN 239	Pza	12
7		25160147	Cartucho Fusible t/NH Tamazo 01 220V - 125A	pza	12
8	MN 74d	11111046	Terminal Al Forjado Estazado p/Identar S=120mm ² - MN 74d	Pza	26
9		16040012	Cond.Cu unip. 120mm ² p/1,1kV-Aisl.XLPE y vaina ext.pvc cond	Mts	40
10	MN 99a	25120108	Precinto Plastico Autocerrante - MN 99a	pza	0.15 (15 Pza)

EPE

DETALLE ANTENA
P.A.T. 315 kVA

TN490

MATRICULA:

HOJA: 1/2

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS

FECHA: 09/01

ESC.: 1:25

