



NOTA: La unión entre la jabalina y el conductor vinculado al poste, será por compresión en frío.

⏚	PUESTA A TIERRA
SIMBOLO SITE	DESCRIPCION

ITEM	CODIGO	MATRIC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	MN 551	201048	Jabalina Cu A-Ac D14,6mm L3000mm MN551	pza	1
2	MN 1101b	200971	Esparrago Conexión Bce o Latón MN1101B	Pza	1
3	MN 32a	200954	Arandela Elástica Partida 1/2" MN32A	Pza	1
4		201087	Arandela Plana HoGo 1/2" E2,5mm	Pza	2
5		205532	Manguera Flexible 1"	mts	2
6	MN 93d	200595	Terminal Cu Estañado Ident 35mm2 MN93D	Pza	1
7		201899	Conductor de Cu Desnudo s=35mm2 (7x2,52)	Mts	3
8	MN 214	201320	Conector Compres PAT Jab 1/2"-5/8" 70mm	pza	1



B.T. – M.T.
PUESTA A TIERRA (Soporte H°A°)

TN51g

MATRICULA:

HOJA: 1/1

FECHA: 03/20

ESC.: 1:25

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS