

ACOMETIDA S.E.T 33/0,400-0,231 kV
COND DE LINEA AIAc 50/8

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS

TN507

MATRICULA:


HOJA: 1/2

FECHA: 03/21

ESC.: S/E

NOTA:

Los descargadores deberan colocarse en la tapa de la cuba del transformador sobre los soportes preparados para los mismos.

	P.A.T. 13,2 / 0,400 - 0,231 kV - 315 kVA
SIMBOLO SITE	DESCRIPCION

ITEM	CODIGO	MATRIC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	MN 203b	200791	Grampa Línea Aéreas Al Al Estañ. MN203B	Pza	6
2	MN 201c	201348	Conector B Cb 9,25-10,75 Est Cu50 MN201C	Pza	3
3		201899	Conductor Cu 35mm2 (7x2,52)	Mts	45
4		205153	Perfil Normal "U" No 10 - Largo= 12 m	mts	1
5	MN 247	202708	Seccionador Autodesc 33Kv CR MN247	Pza	3
6		201556	Terminal TCont AS 1x70-185 Ext 35Kv x3u	pza	1
7		202213	CS Cu XLPE 33kV 70mm2 c/PE Cu 35mm2	Mts	20
8	MN 335	200873	Apoya Escalera para Poste MN335	Pza	1
9		202380	Descarg- OZn 30kV-10kA+Deslig-ETN12b	pza	3
10	MN 93d	200595	Terminal Cu Estañado Ident 35mm2 MN93D	Pza	2
11		205532	Manguera Flexible 1"	mts	4
12	MN 551e	201196	KIT P.a.T PERMANENTE - MN551e	pza	2
13	MN 1101c	201119	Esparrago Conexión Bce o Latón MN1101C	pza	2
14		201165	Tuerca Hexagonal Bce 1/2" X 12 Hilos	pza	4
15	MN 30	200952	Arandela Plana MN30	Pza	8
16	MN 32a	200954	Arandela Elástica Partida 1/2" MN32A	Pza	4



ACOMETIDA S.E.T 33/0,400-0,231 kV
COND DE LINEA AIAc 50/8

TN507

MATRICULA:

HOJA: 2/2

FECHA: 03/21

ESC.: S/E

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS