



PARA SER UTILIZADO EN DISPOSICION TRIANGULAR Y COPLANAR VERTICAL

CONDUCTOR: 50/8 mm<sup>2</sup> Al/Ac  
95/15 mm<sup>2</sup> Al/Ac

— Ret. Gen.	CADENA DE RETENCION – AISLADOR CERAMICO
SIMBOLO SITE	DESCRIPCION

ITEM	CODIGO	MATRIC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	MN 1013	200830	Estribo de Retencion – MN 1013 (p/Cruceta Ho y Conductor Al hasta	Pza	1
2	MN 228	200805	Ojal Ovalado c/Rotula – MN 228	Pza	1
3	MN 12	202316	Aislador de Suspension a Rotula – MN 12	Pza	4
4	MN 154	200808	Orbita c/Oreja Corta – MN 154	Pza	1
5	MN 223	200802	Horquilla c/Ojal – MN 223	Pza	1
6	MN 1016	200797	Grampa de Amarre p/Conductor de Energia 50 a 120mm <sup>2</sup> -MN 1016	Pza	1



L.M.T. 33 kV  
CAD. RET. – AISLACION CERAMICA

TN212a1

MATRICULA:

HOJA: 1/1

FECHA: 02/21

ESC.: 1:7.5

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS