

## CERTIFICADO DE APTITUD HIDRAULICA

Cafferata, 10 de junio de 2022

La oficina técnica de la Comuna de Cafferata, elabora el presente informe de aptitud hidráulica para los 11 terrenos ubicados en la manzana N° 145 limitada por las calles J.J.Paso, Humberto I° , Saavedra y San Juan, donde se ubicarán las viviendas del programa Casa propia construir futuro cuyo financiamiento se solicita.

Para la temática hídrica de la mencionada manzana, se hizo un análisis de antecedentes de registros de anegamientos en periodos de lluvias intensas, relevamiento topográfico y cartas topográficas.

La determinación de cota de IGN local del proyecto de desagüe pluvial de la localidad y la aplicación de la normativa vigente que regula los aspectos de cota de umbral mínima.

Se recomienda adoptar COTA UMBRAL: COTA IGN + 0,40 m.

El IGN local para la cota de desagüe de manzana corresponde a la 7,94m

COTA UMBRAL: 7.94 m +0,40 m = 8,44 m



JUAN PABLO T. ROSINI  
INGENIERO CIVIL  
Mat. ICOP N° 2-1505-8



JOANE STRAMESI  
Presidente  
Comuna de Cafferata