

CERTIFICADO DE APTITUD HIDRAULICA

Cafferata, 10 de junio de 2022

La oficina técnica de la Comuna de Cafferata, elabora el presente informe de aptitud hidráulica para los 7 terrenos ubicados en la manzana N° 193 limitada por las calles Brown, Santa Fe, Pueyrredon y Rosario, donde se ubicarán las viviendas del programa Casa propia construir futuro cuyo financiamiento se solicita.


Para la temática hídrica de la mencionada manzana, se hizo un análisis de antecedentes de registros de anegamientos en periodos de lluvias intensas, relevamiento topográfico y cartas topográficas.

La determinación de cota de IGN local del proyecto de desagüe pluvial de la localidad y la aplicación de la normativa vigente que regula los aspectos de cota de umbral mínima.

Se recomienda adoptar COTA UMBRAL: COTA IGN + 0,40 m.

El IGN local para la cota de desagüe de manzana corresponde a la 9,15m

COTA UMBRAL: 9,15 m + 0,40 m = 9,55 m



JUAN PABLO TROMBINI
INGENIERO CIVIL
M.C. ICPI Nº 2-1505-B



JOAQUIN STRAMASI
Presidente
Comuna de Cafferata