

 Litoral Gas	SECCION 1430.23	Volumen:	IV	Nº página:	1 de 1
ELEMENTOS APROBADOS		Parte:	1400	Nº revisión:	2
MATERIAL PARA JUNTAS DE LÁMINAS COMPRIMIDAS					

FABRICANTE	MODELO	MATERIAL	OBSERVACIONES
KLINGER	4401 Klinger Sil	Fibra aramida y caucho NBR	<u>T° máx:</u> 399°C <u>Presión máx:</u> 100bar <u>Esp. Lámina:</u> 2,0mm Color Verde
TEADIT	NA 1002	Fibra aramida y caucho NBR	<u>T° máx:</u> 400°C <u>Presión máx:</u> 110bar <u>Esp. Lámina:</u> 2,0mm Color Verde

Los requerimientos descriptos en esta sección aplican tanto para láminas comprimidas como para juntas obtenidas a partir de ellas,

En todos los casos se deberá cumplir con los requerimientos de [ET LG/027/95](#).



Fecha emisión original	Fecha actualización	Fecha emisión anterior	Preparado por	Aprobación GTE
31/05/2005	21/02/2017	26/04/2010	NBR - HRV	VLC 