

	ENERFEG-OM-PETP-0001-A01-Rev.A REPARACIONES EN EMERGENCIAS Y TAREAS PROGRAMADAS Descripción del Sistema y ubicación de las Instalaciones	ANEXO I
---	--	-------------------------------

A continuación, se describen los sistemas y ubicación de las instalaciones sobre los que aplicarán estos servicios, los que podrán ampliarse en la medida que ENERFE disponga de nuevos sistemas en operación.

Gasoductos/Ramales de Alta Presión						
DENOMINACIÓN GENERAL	DENOMINACIÓN PARTICULAR DEL TRAMO	LONG. (metros)	Φ NO MIN AL	PRESIÓN (bar)	LONG.TOTAL SISTEMA	REVESTIMIENTO
Gasoducto Metropolitano de Santa Fe	ERP 90/25 (Esperanza) – ERM 25/10 (Rincón)	31539	10	25	42576	Polietileno Extruido Tricapa según NAG 108 G.4.2
GM-Tramo ELP-ERP Rincón hasta ERP Arroyo Leyes	ELP 25/10(Rincón) – ERP 10/2,5 (Arroyo Leyes)	9237	6	10		Polietileno Extruido Tricapa según NAG 108 G.4.2
GM - Ramal a Recreo	derivación Recreo - ERM 25/4 (Recreo)	1800	4	25		Polietileno Extruido Tricapa según NAG 108 G.4.2
GM - Gasoducto a Esperanza	ERP 90/25 – ERP 25/1,5 (Parque industrial Esperanza)	4500	4	25	4500	Polietileno Extruido Tricapa según NAG 108 G.4.2
Redes de Media Presión asociadas						
Estaciones de Superficie						
DENOMINACIÓN GENERAL	PRESIÓN DE ENTRADA (bar)	PRESIÓN DE SALIDA (bar)	COMPONENTES			
ERP Cabecera Gasoducto Metropolitano	90	25	Véase: GMET02-IP-P-PL-0035-Rev.2 (ERP Cabecera 90/25 bar) GMET02-IP-M-PL-0008-Rev.1 (Skid de Filtración y Regulación)			



ENERFEG-OM-PETP-0001-A01-Rev.A
REPARACIONES EN EMERGENCIAS Y TAREAS PROGRAMADAS

Descripción del Sistema y ubicación de las Instalaciones

ANEXO I

ERP Monte Vera	25	2,5	Véase: GMET02-IP-M-PL-0032-Rev.2 (Interconexión válvulas entrada-salida con skid) GMET02-IP-M-PL-0018-Rev.0 (Plano de cañerías)
ELP Rincón	25	10	Véase: GMET02-IP-M-PL-0035-Rev.1 (Interconexión Limitadora+Recepción Scraper+ERP) GMET02-IP-M-PL-0030-Rev.0 (ELP - Plano de cañerías)
ERP Rincón	25	2,5	Véase: GMET02-IP-M-PL-0035-Rev.1 (Interconexión Limitadora+Recepción Scraper+ERP) GMET02-IP-M-PL-0034-Rev.1 (Interconexión válvulas entrada-salida con skid) GMET02-IP-M-PL-0026-Rev.0 (ERP - Plano de cañerías)
ERP Leyes	10	2,5	Véase: GMET02-IP-M-PL-0033-Rev.1 (Interconexión válvulas entrada-salida con skid) GMET02-IP-M-PL-0022-Rev.0 (Plano de cañerías)