



REFERENCIAS:

- C1 - Conduto de plástico rígido bajo piso de Ø 50 mm
- C2 - Conduto de plástico rígido bajo piso de Ø 25 mm
- B1 - Caja de plástico rígido de 20 x 20 cm., a nivel de piso terminado
- B2 - Caja de plástico rígido de 20 x 20 cm., embutida en pared a la altura indicada
- B3 - Caja de Inspección de puesta a tierra
- L1 - Placa 60 x 60 cm 56 W
- L2 - Placa 30 x 30 cm 24 W
- L3 - Placa 17 x 17 cm 12 W



MINISTERIO DE SALUD

Dirección Gral. de Recursos Físicos

OBRA: Sala de Rx

HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
Dr CARLOS VERA CANDIOTI
Monseñor Zazpe 3738 - Dpto. La Capital - Santa Fe
Agosto 2024

INSTALACIÓN ELECTRICA

PLANO N°:

ESCALA: 1:50

07