


<div> <div>P2</div> </div>	TIPO DE ABRIR	
	CANTIDAD	1 (DERECHA)
	DETALLE	ESCALA 1:50
	UBICACIÓN	SALA DE COMANDO
<div> <div> <div> <div>0.80</div> <div>2.00</div> <div>NPT interior</div> </div> <div>VISTA</div> </div> <div> <div> <div> <div>Placa de plomo (esp. 1,5 mm)</div> <div>Placa de plomo (esp. 1mm)</div> <div>Placa de plomo (esp. 1,5mm)</div> <div>Placa de plomo (esp. 1 mm)</div> <div>Puerta placa MDF</div> <div>Marco de aluminio</div> <div>Tabique de roca de yeso (esp.10 cm)</div> </div> <div>DETALLE</div> </div> <div> <div> <div>PLANTA</div> </div> </div> </div> </div>		
DESCRIPCIÓN		
PREMARCO	DE ALUMINIO PARA LÍNEA MÓDENA 2, AMURADO CON GRAMPAS 2 EN CADA LATERAL Y BROCAS A DINTEL.	
MARCO	PARA PUERTA DOBLE DE ABRIR DE ALUMINIO COLOR BLANCO. PERFILERÍA TIPO ALUAR - LÍNEA MÓDENA 2.	
HOJAS	DE ABRIR TIPO PLACA DE DOBLE CONTACTO esp. 45mm - ESTRUCTURA INTERNA TIPO PANAL DE ABEJA, ENCHAPADA EN MDF esp: 3mm CON GUARDACANTOS EN EL MISMO MATERIAL. TERMINACIÓN: ESMALTE SINTÉTICO COLOR SIMILAR AL DE PUERTAS EXISTENTES. PROTECCIÓN DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm AISI 304 PULIDO RAYADO EN AMBAS CARAS, PEGADO CON CEMENTO DE CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA FRESADA Y REDONDEADA, CANTO Y ÁNGULOS REDONDEADOS. BLINDAJE INTERIOR CON PLACA DE PLOMO esp. 2mm SOBRE CARA EXTERNA. CIERRE DOBLE CONTACTO CON SUPERPOSICIÓN DE EMPLOMADO.	
HERRAJES	4 POMELAS POR HOJA DE ABRIR, DOS SUPERIORES. CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR, DOBLE PALETA TIPO ACYTRA O CALIDAD SIMILAR. BOCALLAVE BRONCE PLATIL. PICAPORTE MODELO SANATORIO REFORZADO BRONCE PLATIL.	
VIDRIOS	-	
CONTRAVIDRIOS	-	
TAPAJUNTAS	DE ALUMINIO COLOR BLANCO.	
SELLADORES	SILASTIC RTV 732 Y SPRAY DE POLIURETANO INCOLORO APLICADO A TODO EL PERÍMETRO DEL MARCO.	
OBSERVACIONES	VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SE DEBEN UTILIZAR BURLETES DE EPDM DE HERMETICIDAD, FIJACIÓN Y APOYO PREVISTOS POR EL SISTEMA MÓDENA 2. TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN MARCA TANIT.	
<div> <div> <div>  </div> <div> MINISTERIO DE SALUD Dirección Gral. de Recursos Físicos </div> </div> </div>	OBRA: Sala de Rx HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Dr CARLOS VERA CANDIOTI Monseñor Zazpe 3738 - Dpto. La Capital - Santa Fe Agosto 2024	
	RUBRO: CARPINTERIA	
	PLANO N°:	
ESCALA:		10