

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 5

Por medio de la presente se notifican las aclaraciones y/o modificaciones correspondientes a la Licitación Pública Nacional para la contratación de la Obra: **“ENTUBADO CANAL NORTE RAFAELA (PARCIAL) Y DESAGÜES SECUNDARIOS – LOCALIDAD DE RAFAELA - PROV. SANTA FE”**, aprobada por Resolución Ministerial N° 1107 de fecha 23 de diciembre de 2016.

ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES CON CONSULTA

Consulta nro. 1:

“Respecto del tipo de membrana geotextil a utilizar, en el Pliego de Especificaciones Técnicas hace mención a una membrana Tipo OP20 y en el Detalle de desagües secundarios menciona una membrana Bidin U-14 en el detalle de entubado de canal no especifica tipo de membrana. Cuál es la correcta a utilizar en cada caso?”

Respuesta nro. 1:

Homogeneizar en la obra la utilización de la membrana geotextil OP20 Bidim (densidad superficie g/m2 □ 200 g/m2).

Consulta nro. 2:

“Respecto del relleno petreo a utilizar en el Pliego de Especificaciones Técnicas habla de una piedra 75/15 y luego en los planos de detalles menciona piedra 1/2 y piedra 30/50. Cual es la que debería utilizarse en cada caso?”

Respuesta nro. 2:

Corresponde utilizar piedra 10 - 20 en drenes laterales e inferiores del entubado principal Canal Norte. (Planos N° 7 y 8). Utilizar piedra 30-50 en drenes inferiores cámara y perfil entubados auxiliares (plano N° 17).

Consulta nro. 3:

“No está claro en el Pliego el problema de las interferencias. Hemos realizado las consultas a aguas y gas de la Pcia. de Santa Fe, por nota y demorarán en responder más allá del plazo de la licitación. ¿Que propone el Comitente al respecto?”

Respuesta nro. 3:

Los trabajos de identificación, cateo y ubicación de obstáculos estarán a cargo del Contratista, mientras que los trabajos de movimiento, traslado y/o protección estarán a cargo de la Municipalidad de Rafaela.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, 27 de enero de 2017.-



OMAR SAAB
Coordinador Ejecutivo Unidad de Gestión
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE