



TIPOS DE EXTRACTORES

| TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 3 |
|--|---|--|
| Ventilador GATTI Mod. CA-250 En línea Caudal 40m3/min 1420RPM Potencia CV.0.5 Rotor Multicapa SIROCO Motor Trifásico Presión 30m.m C.A. | Ventilador GATTI Mod. 1003.867 CN 6" Potencia 17W | Ventilador GATTI Mod. CA-250 En línea Caudal 25m3/min 1420RPM Potencia CV.0.5 Rotor Multicapa SIROCO Motor Trifásico Presión 40m.m C.A. |

| | | | | | |
|---|---|---------|----------|---------|--|
| U.P.E. UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES | OBRA: NUEVA TERMINAL AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO | | | | |
| | PLANO: VENTILACION FORZADA – SECTORES 1°P +4.30m | | | | |
| | ARCHIVO: AIR.VF.01_04.1 | | | | |
| | SECRETARIA DE ARQUITECTURA: Arq. Silvana Codina | 3 | | | |
| AIR AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO | DIRECTOR UPE: Arq. L. Leonart | 2 | | | |
| | COORDINADORA UPE: Arq. M. Dávola | | | | |
| | DIBUJÓ: FM | 1 | 08/11/17 | EMISION | |
| GOBIERNO DE SANTA FE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | | VF.02-1 | | | |