



TIPOS DE EXTRACTORES

- TIPO 1

Ventilador GATTI
Mod. CA-250 En línea
Causal 40m3/min
1420RPM
Potencia CV.0.5
Rotor Multicaspa SIROCO
Motor Trifásico
Presión 30m.m C.A.
- TIPO 2

Ventilador GATTI
Mod. CA-250 En línea
Causal 40m3/min
1420RPM
Potencia CV.0.5
Rotor Multicaspa SIROCO
Motor Trifásico
Presión 30m.m C.A.
- TIPO 3

Ventilador GATTI
Mod. CA-250 En línea
Causal 25m3/min
1420RPM
Potencia CV.0.5
Rotor Multicaspa SIROCO
Motor Trifásico
Presión 40m.m C.A.

U.P.E. UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES	OBRA: NUEVA TERMINAL AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO				
	PLANO: VENTILACION FORZADA – SECTORES 2°P +8.30m				
	ARCHIVO: AIR.VF.01_04.1				
AIR AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO	SECRETARIA DE ARQUITECTURA: Arq. Silvana Codina	3			
	DIRECTOR UPE: Arq. L. Leonart COORDINADORA UPE: Arq. M. Dávola	2			
	DIBUJÓ: FM 08 11 2017	1	08/11/17	EMISION	
GOBIERNO DE SANTA FE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA			VF.03-1		