



TIPOS DE EXTRACTORES

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
Ventilador GATTI Mod. CA-250 En línea Causal 40m3/min 1420RPM Potencia CV.0.5 Rotor Multicaspa SIROCO Motor Trifásico Presión 30m.m C.A.	Ventilador GATTI Mod. 1003.867 CN 6" Potencia 17W	Ventilador GATTI Mod. CA-250 En línea Causal 25m3/min 1420RPM Potencia CV.0.5 Rotor Multicaspa SIROCO Motor Trifásico Presión 40m.m C.A.

U.P.E. UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES	OBRA: NUEVA TERMINAL AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO				
	PLANO: VENTILACION FORZADA – SECTORES 3°P +12.30m				
	ARCHIVO: AIR.VF.01_04.1				
	SECRETARIA DE ARQUITECTURA: Arq. Silvana Codina	3			
AIR AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO	DIRECTOR UPE: Arq. L. Leonart	2			
	COORDINADORA UPE: Arq. M. Dávola				
	DIBUJÓ: FM	1	08/11/17	EMISION	
GOBIERNO DE SANTA FE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA		VF.04-1			