





VISTA EXTERIOR



CORTE A-A




VISTA INTERIOR



NOTAS:

- Todas las medidas estan expresadas en milímetros
- El material del marco y la tapa sera de fundicion ductil o hierro fundido.
- Debera resistir una carga de ensayo de 400 [KN] segun norma EN 124

 <p>aguas Provinciales de Santa Fe Dirección de Infraestructura</p>	DISTRITO /SERVICIO: C L O A C A S		
	DESCRIPCION: MARCO Y TAPA PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA (CIEGA)		
	PLANO: T I P O		
	REEMPLAZADO POR:		REEMPLAZA A:
	DIRECTOR : Ing. Osvaldo CASELLA	JEFE AREA: Ing. Juan C. BOURGES	FECHA: SET/98 ESCALA:
	DIBUJO: N. ALVAREZ	PROYECTO:	REVISION: C-08-1 PLANO N°