



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

RESOLUCIÓN Nº 034

02 FEB 2021

VISTO:

El expediente Nº 01903-0000945-5 del registro del Sistema de Información de Expedientes, relacionado con la aprobación de la Circular Aclaratoria Nº 1 con Consulta del Pliego correspondiente a la Licitación Pública convocada para la ejecución de la obra: **"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INGRESO MINIPENAL, EDIFICIO DE AREA SOCIAL Y OBRAS GENERALES – NUEVA UNIDAD PENITENCIARIA Nº 12 – PREDIO ALCAIDIAS REGIONALES – LOCALIDAD DE ROSARIO – DEPARTAMENTO ROSARIO"**, emitida por la DIPAI (MISP y H);

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección de Proyectos (DIPAI) emitió la Circular Aclaratoria con Consulta Nº 1 (fojas 01/02) del Pliego correspondiente a la licitación pública convocada por Resolución Nº 890 (MISP y H) de fecha 30 de diciembre de 2.020 para la ejecución de la obra mencionada en la referencia;

Que ha tomado conocimiento de lo actuado la Subsecretaría de Planificación (foja 03), propiciando el dictado del acto administrativo de aprobación;

POR ELLO,

**LA MINISTRA DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT**


RESUELVE :

ARTICULO 1º.- Apruébase la Circular Aclaratoria con Consulta Nº 1 del Pliego correspondiente a la Licitación Pública convocada para la ejecución de la obra: **"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INGRESO MINIPENAL, EDIFICIO DE AREA SOCIAL Y OBRAS GENERALES – NUEVA UNIDAD PENITENCIARIA Nº 12 – PREDIO ALCAIDIAS REGIONALES – LOCALIDAD DE ROSARIO – DEPARTAMENTO ROSARIO"**, emitida por la Subdirección de Proyectos de la DIPAI (MISP y H), la que se adjunta a la presente pasando a formar parte de la misma.

ARTICULO 2º Ordénase la publicación de la mencionada Circular en la página web de la Provincia.

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

P


C.P.N. SILVINA P. FRANA
MINISTRA DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
PROVINCIA DE SANTA FE



Licitación Pública de la Obra:

**"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE INGRESO MINIPENAL, EDIFICIO DE AREA SOCIAL Y OBRAS GENERALES – NUEVA UNIDAD PENITENCIARIA N° 12 – PREDIO ALCAIDIAS REGIONALES"
ROSARIO – DEPTO. ROSARIO – PROVINCIA DE SANTA FE**

CIRCULAR N° 1 – CON CONSULTA

Por este medio, ésta Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, comunica a los Señores Oferentes de la Licitación Pública de la Obra de referencia, que se han recibido consultas vinculadas a la documentación licitatoria, las cuales se describen a continuación y cuyas respuestas se adjuntan a la presente.

Consulta N° 1:

Cimientos. Los ítems 7.1 y 7.24 corresponden a Mampostería de cimientos, pero en planos solo están indicados cimientos de h° pobre, no se ven cimientos de ladrillo.


Respuesta N° 1:

En Edificio de Área Social, para el ítem 7.1 Mampostería de Cimientos corresponde computar 0 m³ (cero metros cúbicos) ya que el edificio posee planteado el esquema de fundaciones mediante bases de H°A° vinculadas por vigas / encadenados de fundación y piso de seguridad de H°A°.

En Edificio de Ingreso a Minipenal, el ítem 7.24 Mampostería de Cimientos refiere a toda mampostería indicada en PLANO IM-01 - PLANTA BAJA que no apoya sobre las vigas / encadenados de fundación indicadas en PLANO IM-13 - FUNDACIONES.

Consulta N° 2:

Cielorrasos. En planilla el ítem 9.3 corresponde a cielorrasos desmontables Armstrong que no se encuentran indicados en planos o planillas, hay que considerarlos? adonde se encuentran proyectados?


Arq. MARÍA VERÓNICA LANZARO
Coordinador de Proyectos
A/C Sub Dirección de Proyectos
U. Central - Santa Fe - DIPAI - MISPyH

Respuesta N° 2:

En P.A. del Edificio de Ingreso a Minipenal el ítem. 9.3 Cielorrasos desmontables tipo Armstrong corresponde al recorrido de la bandeja perforada donde se alojan los sistemas de corrientes débiles, indicados en PLANO IM-36 - CORRIENTES DÉBILES CCTV PA.

En P.B. del mismo edificio, el ítem. 9.3 Cielorrasos desmontables tipo Armstrong, está previsto para el alojamiento de la fibra óptica que conecta los Racks 09 a 10 y Rack 10 a montante hacia P.A. Ver PLANO IM-35 – CORRIENTES DEBILES CCTV PB.

Consulta N° 3:

Pabellones Tipo. No encontramos Planos ni Especificaciones sobre los 4 Pabellones Tipo de Alojamiento. Falta esta documentación? O dónde se encuentra? Figuran los mismos en Planos Generales pero con casi nada de detalle especificaciones.


Respuesta N° 3:

La documentación licitatoria indica con claridad que los 4 pabellones tipo de alojamiento de internos no son parte de la presente obra. Así se ha indicado en el nombre de la Obra que se licita; en Memoria Descriptiva; en primer párrafo del P.E.T.P. denominado “Objeto de la Obra”; y en planimetría general donde se indican expresamente los sectores de intervención de la presente obra y aquellos que no forman parte de la misma, a saber:

- PLANO G-02 – PLANTA BAJA CONJUNTO
- PLANO G-03 – PLANTA ALTA CONJUNTO
- PLANO G-05 – PLANTA INSTALACION CLOACAL
- PLANO G-06 – PLANTA INSTALACION PLUVIAL
- PLANO G-07 – PLANTA INSTALACION AGUA
- PLANO G-08 – PLANTA INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO
- PLANO G-09 – PLANTA INSTALACION DE GAS
- PLANO G-11 – INSTALACION ELECTRICA. DIAGRAMA GENERAL DE TABLEROS
- PLANO G-12 – INSTALACION ELECTRICA. CAMARAS Y CAÑEROS FM y CD
- PLANO G-17 – INSTALACION ELECTRICA. DIAGRAMA GENERAL CORRIENTES DEBILES

Santa Fe, 29 de Enero de 2021.-

Saluda atentamente.-



Arq. MARÍA VERÓNICA LANZARO
Coordinador de Proyectos
A/C Sub Dirección de Proyectos
U. Central - Santa Fe - DIPAI - MISPyH