



CONDUCTOR PREENSAMBLADO:

3x70+1x50+1x25 mm²

3x95+1x50+1x25 mm²

⊕	SUSPENSION EN POSTE DE HORMIGON
SIMBOLO SITE	DESCRIPCION

ÍTEM	CÓDIGO	MATRIC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	MN 462	201712	Poste de hormigón armado 8,50/400 - MN 462	Pza	1
2		204585	Fleje de Acero Inoxidable de 20x0,7mm	Mts	1
3		204586	Hebilla acero para fleje 20mm	Pza	1
4	MN 153b	201427	Mensula de suspensión Preensamblado - MN 153b	Pza	1
5	MN 1011a	201413	Morsa de alineación Preensamblado - MN 1011a	Pza	1
6	MN 99a	203037	Precinto plástico - MN 99a	Pza	3
7	TN 01		Bases para columnas simples BAJA TENSIÓN	Pza	1



PREENSAMBLADO
SUSPENSIÓN ESPECIAL

TN108f_2

MATRICULA:

HOJA: 1/1

FECHA: 03/24

ESC.: s/e

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS