



	SOPORTE RETENCION PASANTE
SIMBOLO SITE	DESCRIPCION

ITEM	CODIGO	MATRIC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1		202344	Aislador de Porcelana Tipo Line Post, de 13,2 kV, con Perno Corto	pza	3
2	MN 203c	201034	Conector p/Cab paralelo Al estazado MN 203c	Pza	6
3	TN211a2		L.M.T. 13,2 kV CAD. RET. — AISLACION CERAMICA	Conj	6
4	TN51g		B.T. — M.T. PUESTA A TIERRA (Soporte H"A)	Conj	1
5	MN 187b	200965	Grampa MN 187b	Pza	6
6	MN 32a	200954	Arandela Elastica Partida 1/2" — MN 32a	Pza	2
7	MN 30	200952	Arandela Plana — MN 30	Pza	4
8	MN 1101b	200971	Esparrago de conexion de Bce o Laton Laminado — MN 1101b	Pza	5
9		201341	Mensula HoGo para LAMT Line Post Simple terna, c/abrazaderas segu	Pza	3
10	MN 581c	201734	Poste de Hormigon Armado 13,00/3000 — MN 581c	Pza	1
11	MN 187a	200964	Grampa MN 187a	Pza	4
12	MN 380	200871	Ojal s/Rosca — MN 380	Pza	6
13		207424	Atadura Preformada Metalica p/Conductor Desnudo 50/8 AlAc y Aisla	pza	3
14	MN 100a	201911	Cordon de Ac — MN 100a.	Mts	4
15	MN 104g	201643	Abrazadera Retencion MN 104g	pza	3



L.M.T. 13,2 kV — LINE POST  
DISP COPL VERT — RETENCION

TN612

MATRICULA:

HOJA: 1/1

FECHA: 02/21

ESC.:1:100

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS