



Litoral Gas S.A.  
Av. Luis Cándido Carballo 183, 1° piso, S 2013 CTU - Rosario  
Provincia de Santa Fe – República Argentina  
Teléfono: (0341) 4200100 – Fax: (0341) 4200101  
[www.litoral-gas.com.ar](http://www.litoral-gas.com.ar)

**DM N°: 01 399628**

Fecha: 25/10/2021

**Comuna de Uranga**  
**Sra Gisela Martinucci**  
**[gisemartinucci@hotmail.com](mailto:gisemartinucci@hotmail.com)**  
**URANGA**

**Ref.: Solicitud de proyecto para suministro de gas a: Antártida Argentina-Buenos Aires-Mendoza-9 de Julio - URANGA**

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con relación al tema de referencia.

A tal efecto, adjunto se remite anteproyecto P/RO/21/139 Rev.0 (**para 26 Clientes Residenciales**), elaborado de acuerdo a las condiciones actuales de los sistemas de provisión que opera esta Distribuidora, y en el cual se indican los trabajos a realizar, a cargo de los interesados.

Es de considerar que la presente factibilidad ha sido determinada en base a la **situación actual** de los sistemas de distribución que opera esta Licenciataria en esa localidad. El inicio formal de la obra, mediante la emisión y suscripción de la/s respectiva/s Acta/s de Apertura de Obra y/o aprobación del proyecto constructivo por parte de esta Distribuidora, según corresponda, deberá materializarse antes de la **fecha de vencimiento indicada en el Proyecto (14/04/2022)**. Caso contrario, de requerirse la actualización o renovación de la factibilidad de suministro, las obras asignadas y sus condiciones podrían verse modificadas, en función del escenario que oportunamente tenga lugar.

Cabe aclarar que, los adherentes a la obra contarán con gabinete instalado. Previo a la habilitación, la contratista ejecutará los servicios domiciliarios integrales de acuerdo a lo establecido en la NAG 113.

Por último y a los fines de su concreción, deberán tomar contacto con Empresas habilitadas a tal fin, información que se encuentra disponible en nuestra página Web [www.litoral-gas.com.ar](http://www.litoral-gas.com.ar).

Sin otro particular, saludamos atentamente.

*MARÍA INÉS DRINCOVICH*  
*Gerente de Desarrollo de Mercado*  
*LITORAL GAS S.A.*



Litoral Gas

PLANO N° : P/RO/21/139

Rev.

0

Localidad : URANGA

Fecha origen : 14/10/2021

Direccion : A. ARGENTINA - BUENOS AIRES - MENDOZA - 9 DE JULIO

Fecha vencimiento: 14/04/2022

CANTIDAD TOTAL DE CLIENTES: 26 R: 26 P: --

LA OBRA INDICADA EN EL PRESENTE ANTEPROYECTO CORRESPONDE A LA FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO EN LA CONDICION ACTUAL DE LOS SISTEMAS. LAS FUTURAS REVISIONES, PODRAN SUFRIR VARIACIONES EN LONGITUD, DIAMETRO Y UBICACION.

LOS Ø NO INDICADOS  
CORRESPONDEN A:

Cañería de AC Cañería de PE

1 1/2" 2" 50 60

LONGITUDES ESTIMADAS DE CAÑERÍAS DE ACERO:

ØNom. (pulg)	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	TOTAL(m)
metros	--	--	--	--	--	--

LONGITUDES ESTIMADAS DE CAÑERÍAS DE PE:


ØExt. (mm)	50	63	90	125	180	TOTAL(m)
metros	250	105	--	--	--	355

MATERIALES:

POLIETILENO: DE ACUERDO A NAG-140 Y NAG-132  
ACERO: SEGUN ET LG 007/93 Y TABLA 103-NAG 100.

Pr. trabajo	1,5 bar	2,5 bar
Pr. prueba	6 bar	6 bar

**EJECUCION:** De acuerdo a las Especificaciones Técnicas de L. Gas vigentes. - **MATERIALES A UTILIZAR:** solo los incluidos en el listado de materiales aceptados de L. Gas. - **CRUCES DE RUTA O VIAS:** según plano tipo 1620-02 - **SERVICIOS DOMICILIARIOS:** según plano tipo 1620-10  
**DIST. LINEA MUNICIPAL:** 1.50 mts. - **CRUCES DE CALLE:** Ø63mmPE o Ø51mmAC mínimo. - **LONGITUDES INDICADAS:** son estimadas y deben verificarse in situ. - **EMPALMES:** de acuerdo a la Sección 1282 del Manual de Operaciones de L. Gas.- **EJECUCION DE OBRA POR ETAPAS:** éstas deberán ser aprobadas por L. Gas. - **VEREDAS Y CALZADAS DE TIERRA:** será de aplicación el punto 8.9.C de la NAG-140-6.  
 Se presentará proyecto constructivo, acompañado del estudio de niveles aprobado por la autoridad competente.



## NOTAS:

- \* EN ZONAS PRÓXIMAS Y/O CRUCES BAJO CUNETAS LA TAPADA MÍNIMA SERÁ 1.5m MEDIDOS BAJO LA COTA DE FONDO DEL DESAGÜE.
- \* EN EL CASO DE INSTALAR CAÑERÍA EN PRESENCIA DE ÁRBOLES, SE DEBERÁ RESPETAR LO INDICADO EN LA SECCIÓN MPA 100 DE LOS MANUALES TÉCNICOS DE LITORAL GAS.
- \* SE INSTALARÁ LA CAÑERÍA BAJO VEREDA POR ZONAS VERDES SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, Y A UNA DISTANCIA DE 1,5m DE LA LÍNEA MUNICIPAL.
- \* PARA LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN DEL PRESENTE ANTEPROYECTO SE REQUERIRÁ QUE TODAS LAS CALLES TENGAN NOMBRE OFICIAL Y DEBERÁN FIGURAR EN PLANCHETAS Y PLANOS CONFORME A OBRA CON DICHO NOMBRE.

1. **NOTA :** "Los accesorios de PE tipo ramal y los servicios de alto volumen se podrán utilizar exclusivamente para la conexión de servicios a clientes."
2. **NOTA :** "Los adherentes a la obra contarán con gabinete instalado. Previo a la habilitación, la contratista ejecutará los servicios domiciliarios integrales en correspondencia con lo establecido en la NAG 113."
3. **NOTA:** "Los extremos de cañería libres para futuras conexiones (vagans) tendrán una longitud mínima de 4 m para diámetros menores a 90 mm y de 6 m para diámetros mayores o iguales a 90 mm. La Inspección de Obras definirá la longitud aplicable a cada caso."

Rev.:

0

399628

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LITORAL GAS

LUGAR Y FECHA:

 GERENCIA TECNICA  
 ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 R6