



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Santa Fe
Provincia

NOTA CIRCULAR
ACLARATORIA N.º 4

LICITACIÓN PÚBLICA
DPV N.º 16/2022



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Santa Fe
Provincia

30 JUN 2022

Licitación Pública n.º 16/2022- Obra: Iluminación RNNº A007 – RN N.º 11 – ETAPA I – tramo: km. 468+595 (AP01) – Emp. RN N.º 1 V11 (G. CANDIOTTI), SECCIÓN: KM. 468+595 (INT.AP01) – KM. 480+400 (CAMINO MAURO RECREO), PROVINCIA DE SANTA FE

Por la presente, se comunica a los oferentes que deberán formular una cotización alternativa de la obra de iluminación solicitada en los pliegos, considerando que la alimentación de las columnas de iluminación se efectuará mediante cable pre-ensamblado aéreo de baja tensión 1.1 kv., con las siguientes características técnicas, según NORMAS IRAM 2263:

1. Conductores de Fase: Los conductores de fase serán de aluminio grado eléctrico 1350 (AAC) en los conductores activos; flexibilidad clase 2; IRAM NM 280 e IEC 60228.
2. Conductor Neutro (portante): Aleación de Aluminio con alma de acero (acsr) Diámetro Mínimo 50 mm² de sección Temperatura máxima en el conductor 90º C en servicio continuo y 250º en cortocircuito.
3. Aislante: Polietileno reticulado (XLPE) que a su vez actúa como recubrimiento.
4. Reunión: Conductores reunidos en torno al neutro portante.
5. Morcetería: de acuerdo a normas técnicas de EPE Santa Fe.
6. Columnas de Retención del cableado a prever: s/planos tipo DPV/1 Bis.

Asimismo, se destaca que las ofertas serán elegibles solamente si se presentan ambas alternativas, es decir: a – “alimentación de las columnas de iluminación de forma subterránea” y b – “alimentación de las columnas de iluminación de forma aérea”.


FABIO SANCHEZ
Jefe 7º Distrito - Santa Fe
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD


Ing. FEDERICO R. AVALO
INGENIERO JEFE
Dirección Provincial de Vialidad
SANTA FE


Sr. OSCAR
DIRECTOR GENERAL
Dirección Provincial de Vialidad
SANTA FE

