

EXPEDIENTE N° 16108-0002053-2

Licitación Pública N° 35/2017 - Obra: "RP N °22 Josefina - Bauer y Sigel / Marini - Colonia Bicha. Pavimentación 2da. Etapa. tramo: Josefina - Bauer y Siguel."

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

Se emite la siguiente Circular Aclaratoria

1. En el plano de proyecto N° 10282 "PERFIL ESTRUCTURAL 0+000 – 0+408" donde dice "Pavimento de hormigón H-30" debe decir **Pavimento de Hormigón H-40**

Santa Fe 02/10/2017


ING. en REC. HIDRÓG. CARLOS A. CIAN
Director
Dirección de Estudios y Proyectos
D.P.V.

