

 Litoral Gas	Sección 1430.30	Volumen:	IV	N° página:	1 de 1
		Parte:	1400	N° revisión:	0
MATERIALES ACEPTADOS					
VIA DE CHISPAS					

MARCA	ESQUEMATICO	MODELO	OBSERVACIONES
OBO-BETTERMANN		480/2 KAB	Corriente de impulso de rayo (10/350): 100 KA Tensión de respuesta a impulsos (1,2/50) \leq 2 KV
DEHN		EXFS 100 KU	Tensión alterna de respuesta (50Hz) \leq 1 KV Cables de conexión: 2 x 25 mm ²

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION DE LITORAL GAS

Fecha original	Fecha actualización	Fecha anterior	Preparó	Revisó	Aprobó
26/02/2020	--/------	--/------	NBR	LM	AMG