




DR ARIEL LUIS DOTTI
Director Gral de Despacho
MO PY



Licitación Pública de la Obra:

**OBRA: "UNIDAD PENITENCIARIA N° 11: CONSTRUCCIÓN MÓDULO F"
PIÑERO – DPTO ROSARIO - PROVINCIA DE SANTA FE.**

CIRCULAR N° 2 – SIN CONSULTA

1. ESTUDIO GEOTÉCNICO

Deberá ser realizado por la Empresa Contratista previo al desarrollo del Proyecto Ejecutivo, y deberá ser sometido a aprobación por parte de la Repartición contratante.

2. PERFIL DE PAVIMENTO

El detalle constructivo a considerar es el siguiente:

- ✓ Hormigón = 15cm.
- ✓ Suelo cemento = 15cm.
- ✓ Sub-base suelo cal = 30cm.
- ✓ Banquina lateral = suelo seleccionado compactado.
- ✓ Cordones integrales.

3. CANCHA DE FUTBOL

La cancha de futbol, que forma parte del área social, corresponde a un área deportiva y de recreación sobre terreno natural, al que se le demarcarán las líneas de juego. El sector de deporte mencionado estará delimitado por un cerco antiescala simple como se observa en Plano A-CA-01 – Planta General de Cercos de Seguridad.

4. ITEM 17.2- ENVOLVENTE DE SEGURIDAD INDIVIDUAL del P.E.T.P.

Las armaduras indicadas para muros y cielorrasos refieren a armaduras mínimas.

5. CUBIERTAS PLANAS

El detalle constructivo a considerar es el siguiente:

- ✓ Losa Hº Aº.
- ✓ Imprimación asfáltica.
- ✓ Barrera de vapor.
- ✓ Hormigón de pendiente alivianado.
- ✓ Carpeta de cemento.
- ✓ Membrana asfáltica con geotextil sobre imprimación asfáltica.
- ✓ Membrana líquida tipo Plavicom Fibrado.
- ✓ Doblado de ladrillos.

Santa Fe, 21 de agosto de 2014.-



Gobierno de la Provincia
de Santa Fe

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería
San Martín 2185 – Galería Árbol Solo – Santa Fe
Tel: (0342) 4574791 - 4573794

dpa@sanmateo.gov.ar
www.sanmateo.gob.ar