



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



LICITACION PÚBLICA N° 18/2019 – EXPEDIENTE 16108-0002754-6

OBRA: Acceso a Parque Industrial Alvear

CIRCULAR ACLARATORIA N°1

Se emite la siguiente Circular aclaratoria:

- 1) En el Plano N° 10493 de Señalización e Iluminación – folio 185 - la Referencia que dice:

“ ...

*Columna Tubular Metálica Tipo B s/ Plano Tipo N°4718/1 bis
H=12m, L=2.50m. Artefacto: Capuchón Tipo Semi Cut Off
de alta calidad con Lámpara de Vapor de Sodio alta presión 250 W.
Nota: la base de la columna se ubicará a 4,00m del borde da pavimento.-“*

Debe decir:

“ ...

**Columna Tubular Metálica s/ Plano Tipo N°4718/1 bis
H=12m, L=2.50m. Artefacto: LED Tipo STRAND o superior
Nota: la base de la columna se ubicará a 4,00m del borde de pavimento.**

Santa Fe, 19 de Junio de 2019


ING. en REC. HIDRICOS CARLOS A. CIAN
Directo
Dirección de Estudios y Proyectos
D.P.V.

