

SECTOR Nueva Terminal Aeropuerto Rosario
TAG TABLERO TGBT
DENOMINACIÓN Tablero General de Baja Tensión
ALIMENTACION -

Caida de Tensión en punto de suministro:
Resistencia Estimada en punto de suministro:
Reactancia en punto de suministro:
Factor de Diversidad General

0,00%
0,00 mΩ
240,00 mH
1,000

Frecuencia:
Tensión:
Potencia de Cortocircuito de la Red

50 Hz
13000V V
7200 MVA

TAG	Nombre	Destino	Factor Simult.	Potencia Instalada	Factor Carga	Potencia Simultánea	Tensión Nominal	Corriente Fase R	Corriente Fase S	Corriente Fase T	Cos φ	Sen φ	Potencia Activa	Potencia Reactiva	F/N	Secc. Cond. F / N + T	Corriente Adm.	Corriente Protec.	Long. Media Ramal	Resist.	React.	K	Caida Tensión	Resist. Acum.	React. Acum.	Imped. Acum.	Corr. CC Adm.	Corr. CC Estimada
Tablero				[VA]		[VA]	[V]	[A]	[A]	[A]			[W]	[VAr]	[mm²]		[A]	[A]	[m]	[mΩ]	[Ω]		[Ω]	[mΩ]	[Ω]	[Ω]	[A]	[A]
TS-001	TS 00 1	Sala de tableros tierra	0,8	31.574,0	1,00	25.259,2	380	38,38	38,38	38,38	0,85	0,53	21470,32	13306,11	4x16	4x16+16	52	50	104	1.4500	0,0813	1,7321	2,3236	150,80	2428,46	2433,13	5,78	0,10
TS-002	TS 00 2	Sala de tableros aire	0,8	216.436,0	1,00	173.148,8	380	263,07	263,07	263,07	0,85	0,53	147.716,48	91211,79	4x300	3x300/150+150	336	320	36	0,0760	0,0714	1,7321	0,4494	2,74	2422,57	2422,57	108,28	0,10
TS-003	TS TORRE	Torre y núcleo manga	0,8	174.471,0	1,00	138.576,8	380	212,07	212,07	212,07	0,85	0,53	118.840,28	72626,64	4x240	3x240/120+120	230	250	175	0,0536	0,0714	1,7321	1,3891	16,38	2432,53	2432,53	86,63	0,10
TS-004	TS DEPOSITO	Deposito	1,00	21.576,0	1,00	17.260,8	380	26,23	26,23	26,23	0,85	0,53	14671,68	9092,69	4x10	4x10+10	41	32	82	2,2900	0,0860	1,7321	1,9587	187,78	2427,05	2434,31	3,61	0,10
TS-005	TS SALA TECNICA 1	Sala tecnica 1	0,8	21.576,0	1,00	17.260,8	380	26,23	26,23	26,23	0,85	0,53	14671,68	9092,69	4x10	4x10+10	41	32	82	2,2900	0,0860	1,7321	1,9587	187,78	2427,05	2434,31	3,61	0,10
TS-006	TS DEP FREE SHOP A	Deposito free shop arribos	0,8	21.576,0	1,00	17.260,8	380	26,23	26,23	26,23	0,85	0,53	14671,68	9092,69	4x10	4x10+10	41	32	66	2,2900	0,0860	1,7321	1,5751	151,14	2425,08	2430,38	3,61	0,10
TS-007	TS FREE SHOP A	Free shop arribos	0,8	4.956,0	1,00	3.964,8	380	6,02	6,02	6,02	0,85	0,53	3370,08	2088,59	4x1,5	4x1,5+2,5	12	10	51	15,9000	0,1080	1,7321	1,9017	810,90	2425,51	2427,47	0,54	0,08
TS-008	TS BANO H RE	Baños retiro de equipaje	0,8	3.786,0	1,00	3.024,0	380	4,59	4,59	4,59	0,85	0,53	2570,40	1592,89	4x1,5	4x1,5+2,5	12	10	43	15,9000	0,1080	1,7321	1,2721	663,70	2424,64	2431,20	0,54	0,10
TS-009	TS BANO H RE	Baños retiro de equipaje	0,8	3.502,0	1,00	2.801,6	380	4,49	4,49	4,49	0,85	0,53	2381,36	1475,83	4x1,5	4x1,5+2,5	12	10	43	15,9000	0,1080	1,7321	1,1136	683,70	2424,64	2431,20	0,54	0,10
TS-010	TS REC DE EQUIP	Reclamo de equipaje	0,8	2.094,0	1,00	1.635,2	380	2,44	2,44	2,44	0,85	0,53	1362,72	844,54	4x1,5	4x1,5+2,5	12	10	59	15,9000	0,1080	1,7321	1,5096	600,10	2434,01	2432,20	0,54	0,10
TS-011	TS 1° AUXILIOS	Primeros auxilios	0,8	14.376,0	1,00	11.500,8	380	17,47	17,47	17,47	0,85	0,53	9775,68	6058,42	4x6	4x6+6	30	25	33	3,9600	0,0801	1,7321	0,8996	130,35	2422,57	2426,48	2,17	0,10
TS-012	TS SALA TEC 2	Sala tecnica 2	0,8	27.168,0	1,00	21.735,0	380	33,02	33,02	33,02	0,85	0,53	18474,75	11449,62	4x10	4x10+10	41	40	68	2,2900	0,0860	1,7321	2,0434	155,72	2425,85	2430,84	3,61	0,10
TS-013	TS SALA TEC 3	Sala tecnica 3	0,8	23.813,0	1,00	19.050,4	380	28,94	28,94	28,94	0,85	0,53	16192,84	10055,62	4x10	4x10+10	41	38	38	2,2900	0,0860	1,7321	0,8526	92,44	2423,10	2425,60	3,61	0,10
TS-014	TS DEP LIMPIEZA	Deposito limpieza	0,8	21.538,0	1,00	17.230,4	380	26,18	26,18	26,18	0,85	0,53	14645,84	9076,68	4x10	4x10+10	41	32	38	2,2900	0,0860	1,7321	0,9026	87,02	2423,47	2424,63	3,61	0,10
TS-015	TS LOCAL 1	Deposito de equipaje	0,8	1.576,0	1,00	1.260,8	380	1,92	1,92	1,92	0,85	0,53	1071,68	664,17	4x1,5	4x1,5+2,5	12	10	62	15,9000	0,1080	1,7321	1,0791	441,00	2425,97	2428,68	0,54	0,08
TS-016	TS LOCAL 2	Oficina	0,8	2.276,0	1,00	1.820,8	380	3,37	3,37	3,37	0,85	0,53	1587,36	1169,88	4x1,5	4x1,5+2,5	12	10	91	15,9000	0,1080	1,7321	1,5996	1446,90	2425,93	2428,00	0,54	0,08
TS-017	TS LOCAL 3	Oficina	0,8	2.276,0	1,00	1.820,8	380	3,37	3,37	3,37	0,85	0,53	1587,36	1169,88	4x1,5	4x1,5+2,5	12	10	97	15,9000	0,1080	1,7321	2,0226	1422,30	2430,48	289,52	0,54	0,08
TS-018	TS LOCAL 4	Oficina	0,8	2.276,0	1,00	1.820,8	380	3,37	3,37	3,37	0,85	0,53	1587,36	1169,88	4x1,5	4x1,5+2,5	12	10	97	15,9000	0,1080	1,7321	2,0226	1422,30	2430,48	289,52	0,54	0,08
TS-019	TS DEP MERCADERIA	Deposito de mercaderia	0,8	21.576,0	1,00	17.260,8	380	26,23	26,23	26,23	0,85	0,53	14671,68	9092,69	4x16	4x16+16	52	32	173	1.4500	0,0813	1,7321	2,6434	250,85	2434,06	2448,98	5,78	0,10
TS-020	TS SALA TEC 4	Sala tecnica 4	0,8	2.586,0	1,00	2.068,8	380	3,41	3,41	3,41	0,85	0,53	1511,68	932,72	4x4	4x4+4	23	16	113	5,5000	0,0991	1,7321	2,5026	532,80	2438,09	2446,07	1,44	0,10
TS-021	TS LOCAL 5	Local comercial	0,8	2.275,0	1,00	1.820,0	380	2,77	2,77	2,77	0,85	0,53	1547,00	955,74	4x2,5	4x2,5+2,5	17	10	178	5,5000	0,0995	1,7321	1,8591	1699,50	2437,71	2437,98	0,50	0,08
TS-022	TS LOCAL 6	Local comercial	0,8	2.275,0	1,00	1.820,0	380	2,77	2,77	2,77	0,85	0,53	1547,00	955,74	4x2,5	4x2,5+2,5	17	10	180	5,5000	0,0995	1,7321	1,8591	1719,00	2437,91	2438,03	0,50	0,08
TS-023	TS BAR	Bar	0,8	50.010,0	1,00	40.016,0	380	60,80	60,80	60,80	0,85	0,53	34013,60	21075,74	4x36	3x36/18+18	87	153	183	0,4440	0,0773	1,7321	2,8895	117,85	2434,25	2437,11	12,63	0,10
TS-024	TS BANO H PUB	Baños publicos	0,8	3.522,0	1,00	2.849,6	380	4,33	4,33	4,33	0,85	0,53	2422,16	1501,12	4x1,5	4x1,5+2,5	12	10	88	15,9000	0,1080	1,7321	1,8526	1558,20	2430,58	2387,17	0,54	0,08
TS-025	TS BANO H PUB	Baños publicos	0,8	3.484,0	1,00	2.777,2	380	4,21	4,21	4,21	0,85	0,53	2355,92	1459,82	4x1,5	4x1,5+2,5	12	10	88	15,9000	0,1080	1,7321	2,5565	1558,20	2430,58	2387,17	0,54	0,08
TS-026	TS DATA CENTER	Data Center	0,8	209.919,0	1,00	167.534,4	380	225,15	225,15	225,15	0,85	0,53	142744,24	88644,93	4x300	3x300/150+150	336	320	91	0,0760	0,0714	1,7321	1,0996	12,62	2426,50	2425,51	108,28	0,10
TS-027	TS RET EQUIP 1	Cinta retiro de equipaje 1	0,8	82.047,6	1,00	64.264,8	380	84,26	84,26	84,26	0,85	0,53	52735,36	32682,44	4x10	3x70/35+35	130	125	71	0,3220	0,0738	1,7321	0,9596	22,86	2425,33	2425,33	25,27	0,10
TS-028	TS RET EQUIP 2	Cinta retiro de equipaje 2	0,8	64.248,0	1,00	50.347,2	380	65,82	65,82	65,82	0,85	0,53	41155,12	25116,03	4x10	3x70/35+35	130	125	71	0,3220	0,0738	1,7321	1,2326	24,61	2425,33	2425,33	25,27	0,10
TS-029	TS ESTACIONAMIENTO Y CALLE	Estacionamiento	0,8	4.800,0	1,00	3.840,0	380	5,83	5,83	5,83	0,85	0,53	3084,00	2022,85	4x2,5	4x2,5+2,5	17	10	115	5,5000	0,0995	1,7321	2,5026	1068,25	2431,44	2437,67	0,90	0,08
TS-030	TS INFORMES	Informes	0,8	2.100,0	1,00	1.680,0	380	2,55	2,55	2,55	0,85	0,53	1428,00	884,99	4x1,5	4x1,5+2,5	12	10	128	15,9000	0,1080	1,7321	2,0226	2433,82	2437,63	0,54	0,08	
TS-031	TS BOMBAS DE AGUA	Tanque de reserva exterior	0,8	16.000,0	1,00	12.800,0	380	24,31	24,31	24,31	0,85	0,53	13600,00	8428,32	4x10	4x10+10	41	32	150	2,2900	0,0860	1,7321	3,3116	243,30	2427,03	3,61	0,10	
TS-032	TS BOMBAS INCENDIO	Tanque de reserva exterior	0,8	60.000,0	1,00	48.000,0	380	60,77	60,77	60,77	0,85	0,53	36000,00	21971,31	4x35	3x35/16+16	87	80	150	0,4440	0,0773	1,7321	2,4426	96,60	2431,69	2433,60	12,63	0,10
TS-033	TS 01	Sala tecnica 1	0,8	157.268,0	1,00	125.788,4	380	192,04	192,04	192,04	0,85	0,53	101438,64	66564,49	4x240	3x240/120+120	230	250	41	0,0536	0,0714	1,7321	0,2286	24,61	2421,93	2421,93	86,63	0,10
TS-034	TS DEPOSITO 1	Deposito 1	0,8	21.576,0	1,00	17.260,8	380	26,23	26,23	26,23	0,85	0,53	14671,68	9092,69	4x10	4x10+10	41	32	76	2,2900	0,0860	1,7321	1,8131	174,04	2426,54	2432,77	3,61	0,10
TS-035	TS SALA TEC 1	Sala tecnica 1	0,8																									