

	TAG	TABLERO	UBICACIÓN TABLERO		ÁREAS INCLUIDAS		SERVICIOS		CONSUMO X UNIDAD (kW)	CONSUMO TOTAL (kW)	TOTAL (kW)
			NOMBRE	NUMERO	NOMBRE		TIPO	CANT			
TERCER PISO	TS-301	TS 03.1	SALA TE	03-XX	HALL SECTOR VIP		ILUMINACION	8	0,038	0,304	186,985546
							TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	
							TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
				03-XX	CIRC. EMERGENCIA 1		ILUMINACION	1	0,038	0,038	
				03-XX	CIRC. EMERGENCIA 2		ILUMINACION	2	0,038	0,076	
				03-XX	AREA TECNICA		ILUMINACION	22	0,038	0,836	
							TOMA MONOFÁSICO	9	4,5	40,5	
							TOMA TRIFÁSICO	3	17	51	
							UTA MIGRACIONES PARTIDAS	1	9,321248	9,321248	
							UTA ACCESO A EMBARQUE MIGR. PARTIDAS	1	2,2371	2,2371	
							UTA HALL 2	1	14,914	14,914	
							UTA SALA VIP 1	1	0,7457	0,7457	
							UTA SALA VIP 2	1	0,7457	0,7457	
							UTA EMBARQUE 2	1	7,457	7,457	
							UTA EMBARQUE 3	1	7,457	7,457	
							UTA FREE SHOP 2DO PISO	1	1,11855	1,11855	
							UTA PSA PARTIDAS 1	1	9,321248	9,321248	
							UTA HALL 3	1	14,914	14,914	
	TS-302	TS VIP 1	VIP 1				ILUMINACION	14	0,038	0,532	45,732
							TOMA MONOFÁSICO	10	4,5	45	
							EXTRACTOR	2	0,1	0,2	45,656
	TS-303	TS VIP 2	VIP 2				ILUMINACION	12	0,038	0,456	
							TOMA MONOFÁSICO	10	4,5	45	
							EXTRACTOR	2	0,1	0,2	
	TS-304	TS ASCENSOR HALL VIP	ASCENSOR VIP				ASCENSOR	1	20	20	20
	TS-305	TS SALA TRAFOS	SALA TRAFOS				ILUMINACION	2	0,038	0,076	21,576
							TOMA MONOFÁSICO	1	4,5	4,5	
							TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
	TS-306	TS SALA TE	SALA TE 1				ILUMINACION	1	0,038	0,038	21,538
							TOMA MONOFÁSICO	1	4,5	4,5	
							TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
	TS-307	TS SALA CALDERAS Y BOMBAS	SALA CALDERAS Y BOMBAS				ILUMINACION	5	0,038	0,19	32,129798
							TOMA MONOFÁSICO	1	4,5	4,5	
							TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
							UTA OFICINAS PSA PARTIDAS	1	1,11855	1,11855	
							UTA PSA PARTIDAS 2	1	9,321248	9,321248	
	TS-308	TS ASCENSOR DE SERVICIO	ASCENSOR DE SERVICIO				ASCENSOR	1	20	20	20
	TS-309	TS SALA TECNICA 1	SALA TECNICA 1				ILUMINACION	1	0,038	0,038	44,6547
							TOMA MONOFÁSICO	1	4,5	4,5	
							TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
							UTA EMBARQUE 1	1	7,457	7,457	
							UTA HALL 1	1	14,914	14,914	
							UTA OFICINA MIGRACIONES PARTIDAS	1	0,7457	0,7457	
	TS-310	TS CALDERAS	AREA TECNICA				CALDERAS	2	0,75	1,5	1,5
	TS-311	TS BOMBAS	AREA TECNICA				BOMBAS PRIMARIAS 1/2	2	7,5	15	112
							BOMBAS PRIMARIAS 3/4	2	7,5	15	
							BOMBAS SECUNDARIAS 1 A 4	4	15	60	
							BOMBAS CALEFACCION 1 A 4	4	5,5	22	
CUARTO PISO	TS-312	TS EXTRACTORES 1	TERRAZA				EXTRACTOR GENERAL TIPO 1	2	0,3	0,6	1,5
							EXTRACTOR GENERAL TIPO 3	3	0,3	0,9	1,2
	TS-313	TS EXTRACTORES 2	TERRAZA				EXTRACTOR GENERAL TIPO 1	3	0,3	0,9	
							EXTRACTOR GENERAL TIPO 3	1	0,3	0,3	
	TS-314	TS EXTRACTORES 3	TERRAZA				EXTRACTOR GENERAL TIPO 1	3	0,3	0,9	0,9
							EXTRACTOR GENERAL TIPO 3	0	0,3	0	156
	TS-315	ENFRIADORA 1	TERRAZA				MAQUINA ENFRIADORA 1	1	156	156	
	TS-316	ENFRIADORA 2	TERRAZA				MAQUINA ENFRIADORA 2	1	156	156	156