

Ministerio de Infraestructura y Transporte
Aeropuerto Internacional Rosario
“Islas Malvinas”

**Pliego de especificaciones técnicas para la reformulación y adecuación
del sistema control Carrier CCN**

El presente pliego contempla la provisión, instalación y adecuación del sistema de control en la instalación del sistema central de aire acondicionado.

Actualmente el sistema esta conformado por controladores de campo Carrier y la red comunicación (BUS) correspondiente, las mismas convergen a una PC dedicada con su correspondiente interface de acceso al sistema. Incluyendo los módulos correspondiente. Actualmente el software Carrier confort networ corre bajo Window NT.

Se solicita mantener la arquitectura de la red existente, generando un nuevo sistema de acceso mediante un módulo servidor web que se debe conectar a la red Ethernet del AIR, asignándole una dirección de IP. De modo de acceder al sistema desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Configurar las pantallas gráficas en 3 D una por cada equipo del sistema. El módulo será Carrier I – VU CCN STANDARD o similar prestación superadora.

El sistema a proveer deberá tener idéntico protocolo de comunicaciones que los que utilizan los procesadores de campo

Se deberá migrar toda la información del sistema actual al nuevo control operativo.

La red actual presenta problemas de comunicación en cuatro controladores de campo, esta situación deberá resolverse.

Se deberá asimismo proveer los certificados del nuevo sistema operativo y los programas de control que requiere el sistema.

El oferente deberá relevar el sistema existente en sitio, de modo de evaluar los trabajos necesarios para dejar el sistema en perfectas condiciones de funcionamiento. Incluye la visita al edificio AIR.

La oferta debe incluir catálogos técnicos y de especificaciones además describir los trabajos a realizar.

Ministerio de Infraestructura y Transporte
Aeropuerto Internacional Rosario
“Islas Malvinas”

El adjudicatario, antes de comenzar los trabajos presentarán ante la inspección del AIR, planos esquemáticos y memoria de descriptiva de los trabajos a realizar.

Complementariamente se presentará un plan de trabajo de acuerdo a lo requerido por ley Higiene y Seguridad en el Trabajo. Los operarios deberán poseer los elementos de protección personal requeridos por la mencionada ley.

Consultas técnicas Departamento Mantenimiento
Ing López Pinasco 0341 155774442.
Técnico C Scolari 0341 155774088