



- Red de agua potable a ejecutar - Ø variable s/ plano
- ➔ Provisión, acarreo y colocación de hidrantes
- ➔ Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas.

OBSERVACIÓN:  
La red propuesta se conecta a la existente en las intersecciones de las calles Colombres con 1707, 1739 y Estudiante Aguilar. Si bien se cuenta con factibilidad para el servicio, el mismo se ve limitado respecto de la presión disponible, por lo que deberá incorporarse una cisterna en cada vivienda a ejecutar.

Santa Fe  
Provincia



Obra:  
**Infraestructuras para barrio Santa Lucía Oeste - Rosario - Dpto Rosario.**

Plano:  
**Red de agua potable**

Plano N°:  
**RA - 01**

Escala:  
**1:1250**