



NOTA

EL CENTRO DE ESTRELLA DE BAJA TENSION SE CONECTARA A TIERRA POR MEDIO DE UN CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 35 mm², INDEPENDIENTE DE LAS DEMAS PUESTAS A TIERRA.

| ITEM | CODIGO | MATRIC. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. |
|------|--------|----------|---|--------|---------------|
| 1 | MN 118 | 11120174 | Mensula - MN 118 | Pza | 2 |
| 2 | MN 45 | 11120088 | Brazo p/Cruceta Vela - MN 45 | Pza | 2 |
| 3 | | 21010029 | Perfil "L" de 50x50mm Largo=1200mm e=4,75mm | pza | 3 |
| 4 | MN 56 | 11120183 | Bulon - MN 56 | Pza | 4 |
| 5 | MN 64 | 11120191 | Bulon - MN 64 | Pza | 12 |
| 6 | MN 239 | 25001003 | Seccionador Fusible p/BT p/Cartucho ACR - MN 239 | Pza | 12 |
| 7 | | 25160147 | Cartucho Fusible t/NH Tamazo 01 220V - 125A | pza | 12 |
| 8 | MN 74d | 11111046 | Terminal Al Forjado Estazado p/Identar S=120mm ² - MN 74d | Pza | 26 |
| 9 | | 16040012 | Cond.Cu unip. 120mm ² p/1,1kV-Aisl.XLPE y vaina ext.pvc cond | Mts | 40 |
| 10 | MN 99a | 25120108 | Precinto Plastico Autocerrante - MN 99a | pza | 0.15 (15 Pza) |

EPE

DETALLE ANTENA
P.A.T. 315 kVA

TN490

MATRICULA:

HOJA: 1/2

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS

FECHA: 09/01

ESC.: 1:25