DETALLE ESQUINERO

EXTERIOR | LÍNEA MEDIANERA | INTERIOR

PLANCHUELA GALVANIZADA DE ACERO IRAM–IAS U500–503/03 GRADO F–24 – VER DETALLE

BULÓN GALVANIZADO CON TUERCA Y ARANDELA VER DETALLE

ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO ø1,8 – CARGA DE ROTURA MÍN. 400Kgf DISTANCIA ENTRE PÚAS 4"

TORNILLO GANCHO GALVANIZADO VER DETALLE

TORNIQUETE TENSOR GALVANIZADO N°7 – ROTURA MÍN. 450Kgf

TEJIDO ROMBOIDAL DE HIERRO GALVANIZADO
LONG. DE LA DIAGONAL: 500mm
CALIBRE ISWG 14 (2.03mm)

ISWG 14 ø2.03

50

10000 | 5000 | 2500 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500

2460 | 460 | 1500 | 500

2000 | 1500 | 500x40esp.

30°

ZOCALO DE H°A° PREMOLDEADO

100

900

300

400x400

150

POSTES ESQUINERO SIMILAR AL 150x150 CON DIAGONAL O MONTANTE DE 75x75

PUNTAL DE H°A° 100x80
4xø6 ESPIRAL – ø4,2 CADA 100

500

ESPÁRRAGO GALVANIZADO CON 2 TUERCAS Y ARANDELAS VER DETALLE

SOLDAR TOPE A LA PARTE POSTERIOR DE UNO DE LOS BASTIDORES PLANCHUELA DE HIERRO 40x3mm

INTERMEDIO DE ALAMBRE DE ALTA RESISTENCIA GALVANIZADO ø2.6 CARGA DE ROTURA MÍN. 750kgf

A

POSTES REFUERZO CADA 10m
CON DIAGONAL O MONTANTE DE 75x75

1800 | 1500 | 300

CORTE A–A

CIERRE PORTACANDADO Y CANDADO TIPO YALE DE BRONCE MACIZO 70x70mm. PASADOR DE ACERO ø16mm LARGO 350mm

1100 | 4000

MARCO DE PLANCHUELA SOLDADA AL BASTIDOR ACERO 32x4.8mm IRAM–IAS U500–503/03 GRADO F–24

2000 | 1500 | 500x40esp.

30°

#1

BASTIDOR Y REFUERZOS DE CAÑO ESTRUCTURAL ø38 (MÍN) – ESPESOR 2.9 IRAM–IAS U 500–2592

CIERRE PORTACANDADO Y CANDADO TIPO YALE DE BRONCE MACIZO 70x70mm. PASADOR DE ACERO ø16mm LARGO 350mm

RUEDA INDUSTRIAL ø75 DE NYLON CON RODAMIENTO Y HORQUILLA GIRATORIA

TRES BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA SOLDADAS Y AMURADAS AL BASTIDOR.

ARO CENTRAL ø120 PLANCHUELA DE HIERRO 30x4.8mm

#1 TOPE FIJADO A LA LOSA HIERRO ANGULO 1¼"x⅛"

NOTAS:

* LAS MEDIDAS SE EXPRESAN EN MILÍMETROS.
* PORTON: 2 HOJAS CON BASTIDOR CAÑOS DE ACERO ø38mm MIN. ESP. 2.9mm
* PUERTA: 1 HOJA CON BASTIDOR CAÑOS DE ACERO ø38mm MIN. ESP. 2.9mm
* HERRAJES: 3 BISAGRAS POR HOJA REFORZADAS SOLDADAS Y AMURADAS AL BASTIDOR Y AL POSTE.
* CIERRE PORTACANDADO Y CANDADO TIPO "YALE" DE BRONCE MACIZO 70x70mm. PASADOR DE ACERO ø16mm LARGO 350mm.
* TEJIDO DE ALAMBRE: IDEM ALAMBRADO CON BASTIDOR DE PLANCHUELA DE HIERRO 30x4,8mm.
* LOS POSTES PREMOLDEADOS ESTARÁN PREVISTOS CON ENCASTRE PARA LA LOSA PREMOLDEADA, EL CUAL ESTA DESPLAZADO. TANTO LA LOSA COMO SU CORRESPONDIENTE ENCASTRE EN EL POSTE, SE AJUSTARAN EN OBRA EVITANDO ESPACIOS ENTRE EL NIVEL DE SUELO Y LA PARTE INFERIOR DE LA LOSA. LA LOSA EN EL ENCASTRE DEL POSTE SE SELLARA CON CEMENTO.
* CADA PAÑO DE ALAMBRADO ROMBOIDAL DE 5m LLEVARÁ EN CADA EXTREMO UNA PLANCHUELA DE ACERO IRAM–IAS U500–503/03 GRADO F–24 DE SECCIÓN RECTANGULAR 32x4.8mm SUJETA AL POSTE MEDIANTE TORNILLOS GANCHO DE RW ⅜".
* LOS POSTES Y ZÓCALOS SE PINTARAN SEGÚN LO INDICADO EL ÍTEM 3.16 DE LA ET/LG/043/97.
* SE DEBERÁN REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE SUELOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA APERTURA DE LOS PORTONES.

TORNILLO GANCHO

250 | ø3/8"RW

BULON

300 | ø3/8"RW

ESPARRAGO

360 | ø3/8"RW

PLANCHUELA

32 | 4,8

1800

Litoral Gas

Litoral Gas	CERCO OLÍMPICO TIPO INDUSTRIAL	PLANO N° 1630–02 REVISION: 8

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LITORAL GAS

ACTUALIZO: ESTUDIOS Y PROYECTOS FECHA : 01/07/1999
CORRIGIO : JAK FECHA : 11/11/2019

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LITORAL GAS

T:\PLANOS\06–PT\1630\1630–02.dwg

IRAM A3 (420 x 297)