


EQUIPO	ALIMENTACION EPE-GRUPO	ALIMENTACION	MEDICION	CORRECCION BOMBA POZO 5	ALIMENTACION UPS	BOMBA POZO 5	TOMA TRIFASICO	TOMA MONOFASICO
TAG	.	.	EQUIPO N°1	EQUIPO N°2	EQUIPO N°3	EQUIPO N°4	EQUIPO N°5	EQUIPO N°6
POTENCIA (Kw)	GRUPO:	.	.	7,5(Kvar)
CORRIENTE NOMINAL [A]
TIPO DE ARRANQUE	TRANSFERENCIA EPE-GRUPO	ALIMENTADOR	.	.	.	ARRANQUE SUAVE	.	.
INTERRUPTOR	EPE: XXX / GRUPO: XXX	400W, C/PROT. RF	.	C60N-Curva D	C60N-Curva C	.	INT.DIF./INT.AUT.C60N	INT.DIF./INT.AUT.C60N
REGULACION [A]	.	.	.	3x25A	2x10A	.	3x40/3x16A	2x25/2x10A
CONTACTOR LINEA	LLAVE TRANSFERENCIA	.	.	LC1-BHx1 1M7
CONTACTOR ESTRELLA
CONTACTOR TRIANGULO
ARRANCADOR SUAVE
VARIADOR DE VELOCIDAD
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
MEDIDOR MULTIFUNCION
TERMISTOR
TEMPORIZADOR
COTIMETRO	.	.	C11 72x72
FUSIBLES TIPO-TAMANO-CALIBRE	PILAR: N.H. XXA
AMPERIMETRO	.	.	100/5 C11 72x72
VOLTIMETRO	.	.	0-500 C11 72x72
UPS	UPS - 1KVA	.	.	.
PROTECCION-SOBRETENSION	DEHN TIPO III	.	.	.



COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO

AREA

SERVICIO: **ROSARIO - AGUA POTABLE**

DESCRIPCION: **PLANTA OSMOSIS INVERSA - B° TOBA**

PLANO : **UNIFILAR DE TABLERO - POZOS**

REEMPLAZADO POR: REEMPLAZA A:

Gerente
M. MOTTURA

Coordinador
O. BENVENUTO

Fecha : JUL.18
Escala : S/E

Dibujo:
L. Giagante

Proyecto:

Revisión :

Plano N°:
PL-E-8