

Ref.: Expte. N°15201-0182364-9

Licitación Pública N°17/16

“Ejecución de 78 viviendas Prototipos VPH

SFE y VPH SFE discap. 2 Dorm”

SANTA FE – Dpto. LA CAPITAL

ACLARACIÓN POR CONSULTA N°1

1- Cielorrasos:

Complementando las especificaciones en cuanto al ítem 11.a) “Cielorraso independiente interior de placa de roca de yeso”, se informa que también se deberá cotizar el cielorraso de la losa sobre lavadero del segundo nivel con placas de igual características. La perfilería será tipo “omega” atornillada a las viguetas según indicaciones del fabricante.

Con respecto al ítem 11.b) “Cielorraso exterior de placa de fibrocemento”, el mismo se ejecutará en el hall de ingreso del segundo piso mediante una estructura idéntica a la descripta para el ítem 11.a) y placas de fibrocemento (superboard) de **6 mm.** de espesor cuya junta se materializará mediante masilla y cinta específica según instrucciones del fabricante.

Asimismo, se materializará el cielorraso bajo losas correspondientes a los pallieres de ingreso sobre P.B. y 1° Piso con la placa de fibrocemento mencionada sujetada con perfilería tipo “omega” atornillada a las viguetas según indicaciones del fabricante.

Estos tipos constructivos se deberán computar y presupuestar en cada uno de los dos subítems previstos.

2- Espacio de guardado en Ante - baño:

Con respecto al detalle descripto en el Plano D 02 del espacio de guardado correspondiente al ante - baño, se informa que el mismo no lleva ningún tipo de abertura a cotizar.

No obstante, el fondo que tapa a los conductos de ventilación se materializará por medio de un tabique con estructura y placa de roca de yeso según normas del fabricante.

Este tipo constructivo se deberá computar y presupuestar en un subítem a crear dentro del ítem 5 “Muros de elevación y tabique” denominado 5 d) “Tabique de Placa de Roca de Yeso”.

3- Gabinetes para cilindros de gas envasado, tanque de bombeo y bomba centrífuga:

El recinto proyectado de gabinetes para cilindros de gas envasado y para tanque de bombeo y bomba centrífuga se materializará con caño estructural de 30x30x2mm. (bastidor exterior y marco de puertas) agregándole a modo de cerramiento una malla metálica electrosoldada de 25x25mm. Se adjunta plano de detalles.

Santa Fe, 20 de enero de 2017.

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO**

San Luis 3153
3000 - Santa Fe
Tel. (0342) 4815670
www.santafe.gob.ar/habitat

**SECRETARÍA DE ESTADO DEL
HÁBITAT**

