


Ref.: Expte. N°15201-0184815-4
Licitación Pública N°01/17
“Terminación de 24 viviendas y
Urbanización de 100 lotes”
LAGUNA PAIVA – Dpto. LA CAPITAL

ACLARACIÓN POR CONSULTA N°1

1) Con relación al rubro 6: “Desagües Pluviales” - Ítem d: “Cámara de captación con vertedero y descarga Ø 400 mm” y a los efectos de su cotización, se deberá considerar el siguiente esquema de diseño:



Descripción:

Cámara de H°A° ídem Boca de Tormenta o sumidero de un tramo, con tapa de losetas de H° removable y en cuyo ingreso llevará una reja para intercepción de sólidos.

Medidas:

- a = entre 0,30 m y 0,40 m
- b = entre 0,10 m y 0,15 m
- c = 0,10 m
- d = 0,30 m

Santa Fe, 11 de Agosto de 2017.