



- REFERENCIAS**
- CAÑERÍA DE INCENDIO AEREA Ø200, COMPARTIDA CON ROCIADORES DE TERCER PISO-PLANO II.12.A
  - CAÑERÍA DE INCENDIO AEREA Ø200
  - ROCIADOR SS UPRIGHT K=5.6 - NPT Ø1/2" - T=100°C
  - R 01 CAÑERÍA QUE ABASTECE PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA
  - R 02 CAÑERÍA QUE ABASTECE PLANTA SEGUNDA Y PLANTA TERCERA
  - R 03 CAÑERÍA QUE ABASTECE LADO AIRE
  - R 04 CAÑERÍA QUE ABASTECE LADO TIERRA
  - h: .....m ALTURA DE CAÑERÍA A EJE

U.P.E. UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES	OBRA:NUEVA TERMINAL AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO				
	PLANO: ROCIADORES S/ CIELORRASO-PLANTA 3°P-CORTE A-A				
	ARCHIVO: AIR.II.02_18.1 PLANTAS Y CORTES				
AIR AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO	SECRETARIA DE ARQUITECTURA: Arq. Silvana Codina	3			
	DIRECTOR UPE: Arq. L. Leonart	2			
	COORDINADORA UPE: Arq. M. Dávola	1	08/11/17		EMISION
	DIBUJÓ: LT	08	11	2017	ESCALA: 1:250
GOBIERNO DE SANTA FE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA					II.13-1