

EDIFICIO: CENTRO DE SALUD Nº17 CARITAS GUADALUPE

LOCALIDAD: ROSARIO - DPTO. ROSARIO - PROVINCIA DE SANTA FE

OBRA: "AMPLIACIÓN, REFUNCIONALIZACIÓN Y REHABILITACIÓN EDILICIA DEL CAPS Nº 17 "CARITAS GUADALUPE"

NODO ROSARIO - ROSARIO - DEPARTAMENTO ROSARIO".

## CONSULTAS Y ACLARACIONES



### Consultas:

1. ¿Hay cloaca?

Según lo relevado y consultado en el centro de salud si, igualmente se deberá realizar el trámite pertinente en ASSA para solicitar el punto de conexión.

2. ¿Cuáles son los cestos a colocar en interior y en exterior?


En el exterior deberán colocarse los realizados con planchuelas y estructura de Aº1º Ø68, según catálogo de la municipalidad de rosario. Los interiores serán tipo papeleros de amurar en pared de 60cm de alto.



3. ¿Qué tipo de bancos de Hormigón?

El mismo deberá ser pre moldeado de hormigón armado, se colocará en el patio del edificio contiguo a la zona de juegos de niños. Las dimensiones son 7.20 x 0.50 x 0.50m el espesor de las piezas es de 10cm.



  
Arq. MA. MAGDALENA MIGLIORE  
INSP. OBRAS DIPAI




4. En el pliego figuran Inodoros cortos, pero no aclara si lo cotizamos con deposito o con válvulas? o cotizamos inodoros largos con deposito?

**Se deberán cotizar inodoros cortos con depósito.**

5. En el ítems 18.05 PUESTA A TIERRA: del PETP del Centro de Salud Caritas Guadalupe detalla lo siguiente:  
A-EJECUCIÓN:

Se deberá ejecutar una malla de puesta a tierra perimetral, según Planimetría.  
Falta esta planimetría.

**No hay plano de puesta a tierra. La instalación se deberá cotizar con la descripción de dicha instalación, la misma deberá cumplir con todas las normas citadas en el PETP.**

  
Arq. MA. MAGDALENA MIGLIORE  
INS2. OBRAS DIPAI