



PROVINCIA DE SANTA FE  
Ministerio de Infraestructura y Transporte

## CIRCULAR N° 1

### LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA CONTRATAR LA OBRA: READECUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO N° 1 Y EJECUCIÓN DE LA CAÑERÍA DE IMPULSION

LOCALIDAD: FRAY LUIS BELTRAN

DEPARTAMENTO: SAN LORENZO

En virtud de las posibles consultas efectuadas por empresas oferentes de la obra en cuestión, adquirentes del Pliego de Licitación respectivo, resulta necesario realizar diversas aclaraciones del **Rubro A – Readequación de Estación Elevadora N° 1**, a fin de determinar claramente los alcances de la obra para la respectiva confección de la oferta.

#### **Item 1 :” Limpieza general del predio”**

La limpieza general del predio comprenderá remoción de plantas y malezas, extracción de árboles y retiro de do escombros

#### **Item 2 : “Limpieza de Cámara de Bombeo y Cámara de Válvulas”**

Cada empresa oferente propondrá la alternativa técnica más conveniente para posibilitar el desvío de los líquidos cloacales que actualmente descargan en la Estación de Bombeo, que permitan la realización de los trabajos previstos en los ítem siguientes.

A continuación se especifican las dimensiones de las cámaras a utilizarse, según pueden apreciarse en los planos particulares N° 15 y 16:

- Cámara de válvulas: 3,10 x 0,95 x 1,70.
- Cámara de bombeo: 3,00 x 2,10 x 5,00.

#### **Item 4: “Revestimientos de las superficies de hormigón”**

Deberá tenerse en cuenta lo especificado en el capítulo VII del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, en el punto de “Protección para superficies de Hormigón” folio 167 y 168.

Ing. HORACIO G. BERSEZIO  
DIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS  
Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  
Y TRANSPORTE