



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



GOBIERNO DE SANTA FE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

DOCUMENTACION APORTADA POR LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA



Energía de Santa Fe



Cpde a Expte. N° 1-2013-741.896

Señor
DIRECTOR PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTA FE

Teniendo en cuenta lo requerido por esa Dirección a fs. 11, se eleva a Ud. las presentes actuaciones, con la finalidad de otorgar curso a esta gestión, indicando que de fs. 15 a 36 obra documental requerida.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, 09 de octubre de 2013.-

Ing. DANIEL A. BRIZUELA
GERENTE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA



Santa Fe, 11 OCT 2013

*SR. Dir. Gral. de Proyectos:
Se remite la presente documentación para
la intervención de su incumbencia.*

F. Mauri

ING. FRANCISCO MAURINI
Ing. Jefe de
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTA FE



EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE
Gerencia de Infraestructura - San Martín 2365 5° Piso - Galería Garay - Santa Fe
Te. 0342-4505875 - Fax 0342-4505835.-

Cpde. Expte. 1-2013-741896
INFORME: 150-UP-2013
Ref.: ELEVACIÓN LEGAJO OBRA: "ILUMINACIÓN
CIRCUNVALACIÓN OESTE CON RUTA PROV. N° 70 Y
RUTA NAC. N°11 - PROVINCIA DE SANTA FE"

SR JEFE AREA PROYECTOS

Se eleva el presente Legajo que tiene por objeto contratar la provisión total de mano de obra y de materiales para la OBRA: "ILUMINACION CIRCUNVALACION OESTE CON RUTA PROV. N° 70 Y RUTA NAC. N° 11 - PROVINCIA DE SANTA FE".

DESCRIPCIÓN DEL LEGAJO

Dicho legajo tiene por objeto dotar de suministro eléctrico para la iluminación de los accesos de la circunvalación Oeste con Ruta Provincial N° 70 y Ruta Nacional N° 11. A tal efecto, para la iluminación del acceso a circunvalación Oeste y Ruta Provincial N° 70, se repotenciarán las SETAs existentes N°10109112 de 160 KVA - 33/0,4-0,231 KV a 250 KVA y N°10109113 colocando el transformador de 160 KVA - 33/0,4-0,231 KV retirado de la anterior. Se construirán dos pilares de medición en sus adyacencias, tendiendo desde cada uno de ellos 280 metros de conductor subterráneo de 3x70+1x35 mm² de Cobre hasta los futuros tableros seccionales de distribución a construir. Para la iluminación del acceso a circunvalación Oeste y Ruta Nacional N° 11 se construirá un SETA monoposte de 16 KVA - 13,2/0,4-0,231 KV con un pilar de medición en su adyacencia, tendiendo un conductor subterráneo de 16 mm² de Cobre hasta el futuro tablero seccional de distribución a construir.

DENOMINACIÓN	RUBRO
Pleigo UP 198: OBRA: "ILUMINACION CIRCUNVALACION OESTE CON RUTA PROVINCIAL N° 70 Y RUTA NACIONAL N° 11 - PROVINCIA DE SANTA FE"	A- PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES

En cuanto al Legajo consta de un total de (22) folios y está encuadernado en Uno (1) Tomo comprendiendo el siguiente temario:

Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas Particulares y Planos.

SUMINISTRO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 1 de octubre de 2013

JUAN PABLO LLORENS
PROYECTOS ELÉCTRICOS
UNIDAD PROYECTOS
E.P.E. - SANTA FE


- 2 OCT 2013

ANGEL M ARGANARAZ
JEFE UNIDAD PROYECTOS
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA
SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DPT. ESTUDIOS Y PROYECTOS
Recibido Dia... Hora...
Firma...




Energía de Santa Fe



Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe

PLIEGO: UP N° 198

OBRA: "ILUMINACION CIRCUNVALACION OESTE CON RUTA PROV. N° 70 Y RUTA NAC. N° 11
PROVINCIA DE SANTA FE".


JUAN PABLO LLORENS
PROYECTOS ELECTRICOS
UNIDAD PROYECTOS
E.P.E. - SANTA FE

GOBIERNO DE SANTA FE
MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE