



AEROPUERTO
INTERNACIONAL
ROSARIO
ISLAS MALVINAS

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE



Rosario, 29 de Junio de 2018

Ref. Licitación Pública N° 01/2018
Expediente N° 01806-0001267-5

Objeto: AMPLIACIÓN DEL SECTOR CABOTAJE

CIRCULAR ACLARATORIA N° 06 - CON CONSULTA

Respecto a la obra de referencia, se presenta siguiente aclaración con respecto al tipo de cielorraso existente, del sector de vuelos de cabotaje.

Consulta N°06:

Indicar el tipo de cielorraso de placa de yeso desmontable existente.

Respuesta N°06:

En el sector de **embarques** de cabotaje, el cielorraso existente es desmontable, de placas acústicas de fibra de vidrio con membrana de transparencia acústica Durabrite tipo Armstrong modelo Optima no direccional textura superfina 610x610mm.

En el sector de **arribos** de cabotaje, el cielorraso es desmontable de placas de roca de yeso Durlock para interiores en placas de roca de yeso de 0.61 x 1.20 de 9.5 mm de espesor atornillados sobre una estructura de acero galvanizado liviano, con lana de vidrio tipo ISOVER de 50 mm de 35 Kg/ m3. Las placas nuevas a proveer por la Adjudicataria, deberán ser similares o de calidad superior a las placas existentes.